

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
ОГРАНАК "Дринско – Лимске хидроелектране" д.о.о. Бајина Башта
Улица: Трг Душана Јерковића број 1



AAAE5327681462737

Број: 2540400-E.02.01.-109959/10-2023
Бајина Башта, 12.04.2023. године

На основу члана 97. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 91/2019), Комисија за јавну набавку број **ЈН/2100/0036/2023-Ф1 – Вентили за потребе огранка Дринско-Лимске ХЕ, Фаза 1 – Вентили за ХЕ Бајина Башта**, на захтев привредног субјекта, даје

ОДГОВОР број 2

на питање постављено у вези Конкурсне документације за **ЈН/2100/0036/2023-Ф1 – Вентили за потребе огранка Дринско-Лимске ХЕ, Фаза 1 – Вентили за ХЕ Бајина Башта**.

Шест и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, привредни субјект је, у писаном облику, поставио питања Наручиоцу, а Наручилац у законском року даје следећи одговор:

ПИТАЊЕ:

Везано за ставку 17. Неповратни вентил DN200 PN40 Non Slam nozzle check - да ли је неопходно да се достави сертификат AD 2000 пошто је то у основи PED сертификат који достављамо у понуди??

ОДГОВОР:

За ставку бр.17 (Неповратни вентил DN200 PN40 Non Slam nozzle check) из Табеле обрасца структуре цене за ЈН/2100/0036/2023-Ф1 - Вентили за потребе огранка Дринско-Лимске ХЕ - Фаза 1 – Вентили за ХЕ Бајина Башта довољно је доставити само тражени: **Важећи доказ о усаглашености (сертификат) са PED 2014/68/EU за произвођача наведеног вентила према модулу Н. У наведеном сертификату мора бити наведен и конкретан тип вентила који се нуди за наведено добро, а Важећи сертификат AD 2000 за произвођача наведеног вентила, није потребно доставити.**

У Бајиној Башти,
12.04.2023. године

Комисија за ЈН/2100/0036/2023-Ф1

