

Акционарско друштво Електропривреда Србије, Београд
ОГРАНАК "Дринско – Лимске хидроелектране" Бајина Башта
Трг Душана Јерковића број 1
Број: 2640400-Е.02.01.- 790286/ 8 -2026
Бајина Башта, 03.08.2026. године



AAAE3331841069405

На основу члана 96. и 97. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 91/2019 и 92/2023), Комисија за предметну јавну набавку, на захтев привредног субјекта, даје

ОДГОВОР број 1

на питање постављено у вези документације о набавци за **JH/2100/0053/2026 - Набавка инструмената за мерење концентрације резидуалног хлора и пумпе за ињектирање На-хипохлорита за водовод Тара.**

Шест и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, привредни субјект је, у писаном облику, поставио питање Наручиоцу, а Наручилац у законском року даје следећи одговор:

ПИТАЊЕ:

Поштовани,

У техничкој спецификацији навели сте да желите да набавите дозир пумпу произвођача Етатрон тип БТБ капацитета 20 Л/х на 20 бар. Прво, Етатрон је обуставио производњу БТБ пумпи пре више од 10 година што значи да немају обавезу да обезбеђују више ни резервне делове. Друго, Етатрон никад није нудио капацитет 20 Л/х на 20 бар ни у једној изведби електромагнетних дозир пумпи. БТБ МФ пумпе (МФ су са екраном) биле су доступне у следећим капацитетима: 2 Л/х - 10 бар; 4 Л/х - 20 бар; 5 Л/х - 7 бар; 5 Л/х - 10 бар; 10 Л/х - 7 бар; 10 Л/х - 10 бар; 15 Л/х - 5 бар; 20 Л/х - 5 бар.

Етатрон је у свој портфолио додао сличне заменске дозир пумпе еквивалентних карактеристика и капацитета, али опет није доступан капацитет једне дозир пумпе као 20 Л/х - 20 бар.

Молим измените у спецификацији капацитет са реално потребним карактеристикама водећи се постојећом конфигурацијом дозир пумпи ако их имате или јасним захтевима на месту дозирања: који је потребан проток дозиране течности и који је притисак на месту дозирања. Тип дозир пумпе мора бити МФ (дигитална изведба) јер тај тип поседује екран.

ОДГОВОР:

Наручилац је уважио оправдане аргументе потенцијалног понуђача и на основу истих ће изменити документацију о набавци у делу Техничка спецификација (Захтевана техничка спецификација пумпе за ињектирање На-хипохлорита) и делу Образац структуре цене (ставка 2) и у складу са наведеним продужити рок за подношење понуда.

Комисија за набавку

Доставити:

- Служби производње - Покретачу
- Служби за јавне набавке
- Писарници