

Акционарско друштво „Електропривреда Србије“ Београд
ОГРАНАК „Дринско – Лимске ХЕ“ Бајина Башта
ХЕ „Електроморава“ Чачак

Број: 2640400-Е.02.04.-483030/ 7 -2026
Чачак, 29.05.2026. године



AAAE3984284586765

На основу члана 96. и 97. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр. 91/2019 и 92/2023), Комисија за јавну набавку број **ЈН/2100/0062/2026 – Набавка пумпи за потребе погона ХЕ „Електроморава“**, на захтев привредног субјекта, даје

ОДГОВОР број 1

На питање постављено у вези Конкурсне документације за **ЈН/2100/0062/2026 – Набавка пумпи за потребе погона ХЕ „Електроморава“**

Шест и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, привредни субјект је, у писаном облику, поставио питање Наручиоцу, а Наручилац у законском року даје следећи одговор:

ПИТАЊА:

Поштовани, да ли се за позицију 1. Резервна муљна пумпа за дренажу галерије бране, мисли на пумпу са Сторз спојницом 2?

ОДГОВОР:

На основу постављеног питања, Комисија Наручиоца даје следећи одговор:

Да, за позицију 1 (Резервна муљна пумпа за дренажу галерије бране), под потисним прикључком $\varnothing 2''$ са куплунгом, подразумева се стандардна брзораставна спојница типа Сторз (Сторз) пречника од 2".

Комисија за
ЈН/2100/0062/2026



19

У Чачку,
29.05.2026. године