



На основу члана 96. и 97. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 91/2019 и 92/2023), Комисија за јавну набавку број **ЈН/2100/0069/2026 - Набавка сигурносне и пратеће опреме за потребе погона ХЕ Бајина Башта**, на захтев привредног субјекта, даје

ОДГОВОР број 2

на питање постављено у вези Конкурсне документације **ЈН/2100/0069/2026 - Набавка сигурносне и пратеће опреме за потребе погона ХЕ Бајина Башта**.

Шест и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, привредни субјект је, у писаном облику, поставио питање Наручиоцу, а Наручилац у законском року даје следећи одговор:

ПИТАЊЕ:

ПОЗ.7

Да ли је дошло до грешке ?

Тражено је дуго тело вентила 400мм,а у наставку је ДИН3202,Ф4.Требало би да стоји Ф5,ако је у питању дуго тело.

ПОЗ.8

Да ли је дошло до грешке ?

Тражено је дуго тело вентила 550мм,а у наставку је ДИН 3202,Ф4.Требало би да стоји Ф5,ако је у питању дуго тело.

ОДГОВОР:

На основу постављеног питања, и накнадним прегледом објављене документације, комисија Наручиоца је закључила да су примедбе у вези објављеног Обрасца структуре цене оправдани.

Наручилац је направио грешку у опису тражених карактеристика за наведене вентиле на позицијама 7 и 8 у Обрасцу структуре цене.

уместо текста на позицији 7 који гласи:

- Дуго тело дужине: 400 mm или мање према EN 558 серија 14 (DIN 3202, F4) или одговарајућим стандардом;

Треба да стоји текст:

- Дуго тело дужине: 400 mm или мање према EN 558 серија 15 (DIN 3202, F5) или одговарајућим стандардом;

а код позиције 8 уместо текста који гласи:

- Дуго тело дужине: 550 mm или мање према EN 558 серија 14 (DIN 3202, F4) или одговарајућим стандардом;

Треба да стоји текст:

- Дуго тело дужине: 550 mm или мање према EN 558 серија 15 (DIN 3202, F5) или одговарајућим стандардом;

На основу свега напред наведеног Наручилац врши измену конкурсне документацији у Обрасцу структуре цене на позицији 7. и на позицији 8.

У складу са постављеним питањем и датим одговором Наручилац ће извршити измену документације о набавци и објавити је на Порталу јавних набавки.

Кроз Измену конкурсне документације мења се само Образац структуре цене, односно кроз документацију биће приложен **НОВИ ИЗМЕЊЕН ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ**.

У Бајиној Башти,
01.04.2026. године

