


2640400-E.02.01.-299207/12-2026, 06.04.2026
Акционарско друштво Електропривреда Србије, Београд
ОГРАНАК "Дринско – Лимске хидроелектране" Бајина Башта
Трг Душана Јерковића број 1
Број: 2640400-E.02.01.-299207/12-2026
Бајина Башта, 06.04.2026. године



AAAE3331841068791

На основу члана 96. и 97. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 91/2019 и 92/2023), Комисија за јавну набавку број ЈН/2100/0069/2026 - Набавка сигурносне и пратеће опреме за потребе погона ХЕ Бајина Башта, на захтев привредног субјекта, даје

ОДГОВОР број 3

на питање постављено у вези Конкурсне документације ЈН/2100/0069/2026 - Набавка сигурносне и пратеће опреме за потребе погона ХЕ Бајина Башта.

Шест и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, привредни субјект је, у писаном облику, поставио питање Наручиоцу, а Наручилац у законском року даје следећи одговор:

ПИТАЊЕ:

Поштовани,

код позиција 7 и 8, се захтева: Вратило израђено од нерђајућег челика квалитета 1.4057 или материјалом истих или бољих карактеристика;

Да ли је прихватљив нерђајући челик АИСИ 420 ?

АИСИ 420 је мартензитни нерђајући челик са високим садржајем хрома (12-14%) и угљеника, карактеришу га врхунска тврдоћа, отпорност на хабање и отпорност на корозију.

Вратило се много чешће израђује од нерђајућег челика АИСИ 420 него 1.4057, јер поседује већу тврдоћу и отпорност на хабање.

ОДГОВОР:

Предложени челик АИСИ 420 је и по механичким и по физичким својствима лошијих карактеристика од захтеваног минимума који је Наручилац дефинисао челиком АИСИ 431(1.4057). Навешћемо само пар: слабија отпорност на корозију, ниже вредности затезне чврстоће и жилавости. Због тога предложени челик не може бити материјал истих или бољих карактеристика и самим тим уколико би био понуђен за материјал вратила наведених вентила био би и неодговарајући.

У Бајиној Башти,
06.04.2026. године

