

2640400-E.02.01.-299207/16-2026, 08.04.2026  
Акционарско друштво Електропривреда Србије, Београд  
ОГРАНАК "Дринско – Лимске хидроелектране" Бајина Башта  
Трг Душана Јерковића број 1  
Број: 2640400-Е.02.01.-299207/16 -2026  
Бајина Башта, 08.04.2026. године

CS+

На основу члана 96. и 97. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 91/2019 и 92/2023), Комисија за јавну набавку број **ЈН/2100/0069/2026 - Набавка сигурносне и пратеће опреме за потребе погона ХЕ Бајина Башта**, на захтев привредног субјекта, даје

#### ОДГОВОР број 4

на питање постављено у вези Конкурсне документације **ЈН/2100/0069/2026 - Набавка сигурносне и пратеће опреме за потребе погона ХЕ Бајина Башта**.

Шест и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, привредни субјект је, у писаном облику, поставио питање Наручиоцу, а Наручилац у законском року даје следећи одговор:

#### ПИТАЊЕ:

Поштовани,

Уколико АИСИ 420 није прихватљив за вратило, да ли је прихватљив АИСИ 316 ?  
АИСИ 316 има већу отпорност на корозију него захтевани АИСИ 431.

#### ОДГОВОР:

Са обзиром да је ово питање практично исто као и претходно Наручилац мора да напомене да је конкурсном документацијом тј. свим пратећим документима, јасно дефинисао своје потребе у погледу референтних карактеристика добара које набавља. Приликом дефинисања карактеристика вентила, конкретно у овом случају материјала вретена (вратила), Наручилац није исти дефинисао тако да му нека од особина материјала буде примарна у односу на остале (отпорност на корозију, тврдоћа или нека трећа) већ је изабрао материјал који ће у највећој мери задовољавати већину тражених особина, механичке, физичке, хемијске...тј. изабрао је материјал који ће имати одговарајући баланс између ових особина и то првенствено из разлога комплексности самог места на коме ће уградити наведени вентил. Најбољи баланс наведених карактеристика по Наручиоцу за конкретну примену код конкретног дела вентила пружа тражени материјал 1.4057. Овај материјал се сасвим регуларно у металској индустрији користи за израду вретена (вратила) за вентиле и савршено одговара потребама Наручиоца за конкретне позиције где је планирао уградњу наведених вентила, а ради се о врло захтевним позицијама на РХЕ Бајина Башта.

Због свега тога понуђени материјал за овај конкретни део вентила мора бити истих или бољих особина од референтних које је дефинисао Наручилац, а у супротном, и ово се односи на било који понуђени материјал који не задовољава минимум референтних особина, биће оцењен као неодговарајући.

У Бајиној Башти,  
08.04.2026. године

