

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД  
ОГРАНАК "Дринско – Лимске хидроелектране" д.о.о. Бајина Башта

Улица: Трг Душана Јерковића број 1

ИНТЕРНС

Број 6.05.6-E.02.01.-502086/4-2020

Бајина Башта, 26.10.2020. године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку број ЈН/2100/0080/2019 – „Реконструкција ормана расвете и утичница у РХЕ“, на захтев заинтересованог лица, даје

### ОДГОВОР број 1

на питање постављено у вези Конкурсне документације за ЈН/2100/0080/2019 – „Реконструкција ормана расвете и утичница у РХЕ“.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је, у писаном облику, поставило питање Наручиоцу, а Наручилац у року од три дана од дана пријема питања даје следећи одговор:

#### ПИТАЊЕ:

Питање 1: У обрасцу структуре цене за позиције од 1 до 4 наведено је да брава ормана мора обезбеђивати сигурно закључавање и откључавање ормана и мора бити опремљена цилиндром за универзални кључ ТК 333.

У овом делу сте директно навели ознаку/производ једног произвођача што је у супротности са чланом 72. Закона о јавним набавкама. Молимо вас да коригујете наведени део и да обезбедите што већу конкуренцију у складу са чланом 10. Закона о јавним набавкама.

#### ОДГОВОР:

У обрасцу структура цена, на местима где је директно назначен производ, назначен је са циљем да се понуђачи лакше упознају са референтним захтеваним добром, али и са пратећим елементима који иду у целини уз то добро.

На пример за неки одговарајући орман, који се захтева под неком ставком обрасца структура цена, негде је потребно испоручити и одговарајућу монтажну плочу, затим бочне стране, поклопац крова, постоље или опрему за монтажу итд. итд. У овом случају, потребно је водити рачуна да се, уз понуђени орман, понуди и одговарајућа горе наведена, а захтевана добра.

Што се тиче самих ормана и њиховог закључавања, није у опште битно да ли ће кључ бити ТК 333 или неки други. Битно је да он буде унифициран, тј. да се на свим позицијама добара где је тражен одређен тип браве тј. кључа ( у овом случају ТК 333) испоручи одговарајуће добро еквивалентних карактеристика, са другим типом браве, које ће бити идентичне за све те позиције. Иста сугестија важи и за ормане где је тражен тип браве са улошком за Т кључ.

Што се тиче самих ормана, у обрасцу структуре цена, ова карактеристика није уопште од пресудног значаја. Битно је да понуђено добро има исте или боље карактеристике од референтног добра. На пример што се тиче самих ормана, понуђено добро треба да има исте или боље карактеристике од захтеваних карактеристика референтног добра и то:

- Дебљина лима од кога је израђен и његов квалитет (врата, страница орман, кров)
- Приближних, али већих димензија од захтеваних (ако се не нуди референтно добро)
- Степен заштите IP
- Приближне димензије постоља ( где је то специфицирано)
- Квалитет фарбања лима ормана (где је то специфицирано)
- Могућност промене положаја врата (где је то специфицирано)
- Могућност спајања више ормана (где је то специфицирано)
- итд.

Значи, уколико се нуди еквивалентно добро, а не референтно добро из обрасца структура цена, потребно је да оно има исте или боље карактеристике од специфицираних карактеристика референтног добра, а притом је потребно доставити и одговарајући каталошки материјал са тачно обележеним захтеваним карактеристикама, из којих се недвосмислено види да понуђено добро испуњава све захтеване карактеристике.

У Бајиној Башти,  
26.10.2020. године.

