

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
ОГРАНАК "Дринско – Лимске хидроелектране" д.о.о. Бајина Башта
Улица: Трг Душана Јерковића број 1
Број 6.05.6-Е.02.01.-610663/15-2019
Бајина Башта, 11.12.2019. године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку број **ЈН/2100/0081/2019-Ф1-1 – „Батерије за потребе Огранка ДЛХЕ Фаза 1 - Акумулатори”**, на захтев заинтересованог лица, даје

ОДГОВОР број 1

на питање постављено у вези Конкурсне документације за **ЈН/2100/0081/2019-Ф1-1 – „Батерије за потребе Огранка ДЛХЕ Фаза 1 - Акумулатори”**.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је, у писаном облику, поставило питање Наручиоцу, а Наручилац у року од три дана од дана пријема питања даје следећи одговор:

ПИТАЊЕ:

Табела 1. позиција 8 тражи се акумулатор 12v 44Ah димензија 205x175x175 vrla agm, која је намењена акумулатора дла се користи као стартерски акумулатор или је намењен за непрекидно напајање, дали су стубици стандардни или су на вијак, дали може да се понуди акумулатор димензија 207x175x175 јер су то стандардне димензије и дали можете да наведете прозвођача који производи акумулатор са датим карактеристикама?

ОДГОВОР:

У изради Конкурсне документације направљена је грешка па је уместо 45Ah написано 44Ah и уместо 207x175x175 написано је 205x175x175, па се приступа промени КД.

У складу са датим одговором Наручилац ће извршити измену Конкурсне документације и објавити је на порталу УЈН данас, 11.12.2019. године.

У Бајиној Башти,
11.12.2019. године.

