

ИНТЕРНО
1

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
ОГРАНАК "Дринско – Лимске хидроелектране" д.о.о. Бајина Башта
Улица: Трг Душана Јерковића број 1
Број 6.05.6-E.02.01.-290868/19-2020
Бајина Башта, 08.10.2020. године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку број ЈН/2100/0096/2020-Ф3 – „Набавка вентила Фаза 3 - Сигурносни вентили за потребе ХЕ Бајина Башта“, на захтев заинтересованог лица, даје

ОДГОВОР број 2

на питање постављено у вези Конкурсне документације за ЈН/2100/0096/2020-Ф3 – „Набавка вентила Фаза 3 - Сигурносни вентили за потребе ХЕ Бајина Башта“.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је, у писаном облику, поставило питање Наручиоцу, а Наручилац у року од три дана од дана пријема питања даје следећи одговор:

ПИТАЊЕ:

Молимо Вас да нам појасните да ли се ради о грешци када је у питању стандард по коме треба доставити извештај о испитивању за све позиције.

Наиме, наведен је стандард SRPS EN ISO 4126-1, да ли се мисли на стандард EN10204-3.1?

ОДГОВОР:

Не ради се о грешци. С обзиром на то да је Наручилац дефинисао притиске отварања за све наведене позиције у Обрасцу структуре цена, захтев Наручиоца је и да:

Понуђач приликом испоруке тражених добара мора доставити и следеће:

- извештај о испитивању вентила према SRPS EN ISO 4126-1 са подешеним притиском отварања датим за сваки вентил у табели Обрасца структуре цена

као што је и наведено у Конкурсној документацији тачка: 3. Техничка спецификација.

Наведени стандард се бави испитивањем вентила сигурности.

У Бајиној Башти,
08.10.2020. године

