

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД  
ОГРАНАК "Дринско – Лимске хидроелектране" д.о.о. Бајина Башта  
Улица: Трг Душана Јерковића број 1

ИНТЕРНО

Број 6.05.6-E.02.01.-303041/21-2020  
Бајина Башта, 02.12.2020. године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку број **ЈН/2100/0110/2020-Ф1 – Набавка каблова и кабловског прибора – ДЛХЕ Фаза 1 - Набавка каблова и кабловског прибора називног напона до 1кВ - по Партијама**, на захтев заинтересованог лица, даје

#### ОДГОВОР број 4

на питање постављено у вези Конкурсне документације за **ЈН/2100/0110/2020-Ф1 – Набавка каблова и кабловског прибора – ДЛХЕ Фаза 1 - Набавка каблова и кабловског прибора називног напона до 1кВ - по Партијама**.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је, у писаном облику, поставило питање Наручиоцу, а Наручилац у року од три дана од дана пријема питања даје следећи одговор:

#### ПИТАЊЕ:

Молим Вас доставите додатно објашњење по наведеној набавци, Партија 1, за позицију бр. 4: PP00-S 3X 70mm<sup>2</sup> 0,6/1kV,

Да ли је грешка у куцању ознаке "S", која означава секторски пресек проводника?

#### ОДГОВОР:

Не, није грешка. Слово "S" у ознаци PP00-S 3x70 mm<sup>2</sup> 0.6/1 kV означава секторски пресек кабла.

У Бајиној Башти,  
02.12.2020. године

Комисија за ЈН/2100/0110/2020-Ф1

