

Акционарско друштво „Електропривреда Србије“ Београд
ОГРАНАК „Дринско – Лимске ХЕ“ Бајина Башта
ХЕ „Електроморава“ Чачак

Број: 2601500-Е.02.04.-1188962/7-2025
Чачак, 09.12.2025. године



AAAE3984284586464

На основу члана 96. и 97. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр. 91/2019 и 92/2023), Комисија за јавну набавку број **ЈН/2100/0113/2025-1 – Набавка резервних пљоснатих засуна са хидрауличким погоном у ХЕ „Електроморава“**, на захтев привредног субјекта, даје

ОДГОВОР број 1

На питање постављено у вези Конкурсне документације за **ЈН/2100/0113/2025-1 – Набавка резервних пљоснатих засуна са хидрауличким погоном у ХЕ „Електроморава“**.

Шест и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, привредни субјект је, у писаном облику, поставио питање Наручиоцу, а Наручилац у законском року даје следећи одговор:

ПИТАЊЕ:

Поштовани,

У циљу подношења адекватне понуде, молимо Вас да нам доставите информацију колики је притисак у инсталацији која се прикључује на хидраулични цилиндар засуна? Ова информација нам је неопходна како бисмо прорачунали пречник хидрауличног цилиндра.

Срдачан поздрав!

ОДГОВОР:

Радни притисак у систему регулације на који се прикључује хидраулични цилиндар је од 140 до 180 бар.

Димензије хидрауличног цилиндра су дефинисане у техничком опису у Обрасцу структуре цене и на цртежу који је објављен на Порталу ЈН као саставни део конкурсне документације, кроз ознаку E1D-80/45/1/300.

Комисија за
ЈН/2100/0113/2025-1



У Чачку,
09.12.2025. године