

Акционарско друштво „Електропривреда Србије“ Београд
ОГРАНАК „Дринско – Лимске ХЕ“ Бајина Башта
ХЕ „Електроморава“ Чачак

Број: 2601500-Е.02.04.-314366/7-2025
Чачак, 04.06.2025. године



AAAE3984284585904

На основу члана 96. и 97. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр. 91/2019 и 92/2023), Комисија за јавну набавку број **ЈН/2100/0132/2025 – Пнеуматска опрема за потребе ХЕ „Електроморава“**, на захтев привредног субјекта, даје

ОДГОВОР број 1

На питања постављена у вези Конкурсне документације за **ЈН/2100/0132/2025 – Пнеуматска опрема за потребе ХЕ „Електроморава“**.

Шест и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, привредни субјект је, у писаном облику, поставио питање Наручиоцу, а Наручилац у законском року даје следећи одговор:

ПИТАЊЕ:

Поштовани,

Да ли је за поз. 5 прихватљиво црево унутрашњег пречника 10мм, спољашњег 16мм и за притисак 20 бара?

Да ли је за поз. 6 прихватљиво црево унутрашњег пречника 13мм, спољашњег 19мм и за притисак 15 бара?

ОДГОВОР:

На основу постављених питања, и накнадног прегледа објављене документације, Комисија Наручиоца даје следеће одговоре:

1. За позицију број 5, Наручиоцу је прихватљиво да тражено пнеуматско црево буде унутрашњег пречника 10 mm, спољашњег 16 mm и радног притиска атестираног на 20 bari.
2. За позицију број 6, Наручиоцу је прихватљиво да тражено пнеуматско црево буде унутрашњег пречника 13 mm, спољашњег 19 mm. Међутим, с обзиром на захтеве постојеће опреме, Наручиоцу је неприхватљиво да радни притисак буде атестиран на мање од 20 bari.

У складу са постављеним питањима и датим одговорима Наручилац ће извршити измену документације о набавци у виду новог измењеног обрасца структуре цене и објавити је на Порталу јавних набавки као и продужити рок за подношење понуда – делова понуда. Нови рок за подношење понуда – делова понуда биће објављен путем Портала јавних набавки.

У Чачку,
04.06.2025. године

