

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД –
 ОГРАНАК "Дринско – Лимске хидроелектране" Бајина Башта
 Улица Трг Душана Јерковића број 1
 ХЕ „Зворник“

Број: 608.022-е.02.01-174262/4-1020

Мали Зворник, 27. 03. 2020

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број ЈН/2100/0149/2019 – Ф2 – ХЕ ЗВ - Преглед, испитивање и одржавање лифтова Фаза 2 – ХЕ Зворник, на захтев заинтересованог лица, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
 У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
 број 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације, односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ:

Молим Вас да појасните тачку 3.1 из вашег обрасца набавке, у којој стоји:

„О извршеним прегледима и сервисирању попуњава се чек листа са унетим захтевима из Правилника о безбедности лифтова („Службени гласник РС“, број 101 од 29.12.2010. године), коју оверава овлашћено лице наручиоца и која чини саставни део документације за испостављање рачуна.

О извршеним прегледима и сервисирању попуњава се чек листа са унетим захтевима из Правилника о безбедности лифтова („Службени гласник РС“, број 101 од 29.12.2010. године), коју оверава овлашћено лице наручиоца и која чини саставни део документације за испостављање рачуна.“

Овај Правилник је неважећи.

Даље на страни 15, конкурсне документације, каже:

„ПРЕГЛЕД И ИСПИТИВАЊЕ:

У сагласности са Законом о безбедности и здрављу на раду (Сл. гласник РС бр. 101/05), Правилником о безбедности лифтова (Сл. гласник РС бр. 101/10), Правилником о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања радне околине (Сл. гл. РС бр. 94/06 и 108/06), „СПРС (СРПС) стандардима и другом законском регулативом која дефинише ову област, потребно је у оквиру одржавања лифтова организовати прегледе и испитивања лифтова са издавањем стручних налаза од стране независне овлашћене институције и то за лифтове из Обрасца бр. 2.“

Као што смо већ споменули овај Правилник о безбедности лифтова је неважећи. Такође према Правилник о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивање радне околине (Службени гласник РС“, бр. 94/06, 108/06, 114/14 и 102/15), лифтови су изузети из овог Правилника.

За преглед лифтова је надлежно је Министарство Привреде, које је објавило ПРАВИЛНИК О ПРЕГЛЕДИМА ЛИФТОВА У УПОТРЕБИ („Службени гласник РС“, број 15/2017). Правилником је прописано да Редован преглед лифтова од стране Именованог тела обухвата према члану 6:

Редовни преглед лифта обавља се најмање једном годишње.
 Редовни преглед лифта обавља Именовано тело.

Лице које обавља послове одржавања лифта присуствује и по потреби учествује приликом редовног прегледа лифта.

На захтев Именованог тела за преглед лифта, власник лифта обезбеђује потребне услове за преглед.

Редовни преглед лифта обухвата све поступке који су потребни да се провери да ли лифтови стављени у употребу након 1. јануара 2014. године задовољавају битне захтеве прописа којим се уређују захтеви за стављање на тржиште лифтова и безбедносних компоненти лифтова.

Редовни преглед постојећег лифта обухвата све поступке који су потребни да се провери да ли такав лифт задовољава захтеве из става 8. овог члана, као и посебне захтеве за преглед постојећих лифтова из овог правилника, односно у случају реконструкције, додатне посебне захтеве за преглед постојећих лифтова из овог правилника.

У поступку редовног прегледа лифта проверава се:

- 1) исправан рад опреме за безбедност и заштиту;
- 2) исправност друге опреме која би могла да утиче на безбедност;
- 3) да ли су настале промене на лифту које могу да утичу на безбедност;
- 4) да ли су настале промене у окружењу које могу да утичу на безбедност;
- 5) да ли долази до промена код употребе лифта које могу да утичу на безбедност;
- 6) да ли се на лифту налазе све ознаке и упутства за употребу, одржавање и спашавање лица из лифта;
- 7) да ли су у књигу одржавања лифта уписане све промене настале од последњег редовног прегледа;
- 8) да ли су од последњег редовног прегледа уклоњени сви недостаци који су утврђени у Извештају о прегледу.

Именовано тело после обављеног прегледа лифта сачињава Извештај о прегледу, који садржи све евентуалне недостатке на лифту, као и рок за њихово отклањање. У извештају о прегледу лифта, који се издаје на основу спроведеног прегледа лифта, наводе се подаци о пропису на основу којег је тај преглед извршен (назив прописа и број службеног гласила у коме је тај пропис објављен).

ОДГОВОР 1:

Наручилац је сагласан са примедбама потенцијалног Понуђача и у складу са њима извршиће измене у Конкурсној документацији.

Комисија за јавну набавку



Чован Максимовић

