

**2601500-E.02.01.-228665/34-2025, 24.07.2025**

Акционарско друштво Електропривреда Србије, Београд  
**ОГРАНАК "Дринско – Лимске хидроелектране" Бајина Башта**  
 Трг Душана Јерковића број 1



AAAE5327681466688

Број: 2601500-E.02.01.-228665/34-2025  
 Бајина Башта, 24.07.2025. године

На основу члана 96. и 97. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 91/2019), Комисија за јавну набавку број **ЈН/2100/0154/2025 - Резервни делови за релејно сигналну опрему**, на захтев привредног субјекта, даје

### **ОДГОВОР број 11**

на питање постављено у вези Конкурсне документације за **ЈН/2100/0154/2025 - Резервни делови за релејно сигналну опрему**.

Шест и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, привредни субјект је, у писаном облику, поставио питање Наручиоцу, а Наручилац у законском року даје следећи одговор:

#### **ПИТАЊА:**

Питања за ЈН/2100/0154/2025

ПОЗ.26

Да ли је досло до греске у ознаци ? Уместо 3ТХ4255Е , требало би да стоји 3ТХ4355Е ?

ПОЗ.29

Да ли је досло до греске у податку? Уместо СМТ 20/5А, требало би да стоји СМТ 25/5А ?

ПОЗ.34

Треба брисати "адаптер за ДИН сину ,јер не постоји ?

ПОЗ.52

Да ли се ампеража од 45А, односи на АЦ1 или АЦ3?

ПОЗ.94

Да ли на овој позицији треба додати "адаптер за ДИН сину ?

ПОЗ.99

ДА ли уместо озмаке ЛП604063 треба да стоји ЛП604063Т ?

ПОЗ.107 И 108 ?

Ста подразумева рец "комплет" ?

ПОЗ.140

Да ли уместо ознаке 100-СА10 треба да стоји 100-СА11 ?

ПОЗ.145

Помоћни контактни блок 5СТ3010 није 6А(10А) 230ВАЦ ?

ПОЗ.164

Да ли је строго потребан контактор са 12KW или може да буде и нешто мање снаге, нпр. 11KW ?

#### **ОДГОВОР:**

На основу постављеног питања, и накнадним прегледом објављене документације, комисија Наручиоца је закључила да су примедбе у вези објављеног Обрасца структуре цене оправдани.

Увидом и прегледом конкурсне документације од стране комисије утврђено је да је потребно изменити конкурсну документацију у Обрасцу структуре цене.

За наведене позиције биће промењен Назив и опис захтеваног добра (техничке карактеристике и захтеви за квалитетом) а за позицију 52. биће промењена и захтевана Количина.

#### Позиција 26:

Наручилац ће у Обрасцу структуре цене Табела 1. Спецификација ХЕ „Бајина Башта“ изменити Позицију 26. у делу Назив и опис захтеваног добра (техничке карактеристике и захтеви за квалитетом).

#### Сада стоји:

Помоћни контактор 3ТН43 55Е; 24V, 50Hz, „SIEMENS“

**Позиција 29:**

Наручилац ће у Обрасцу структуре цене Табела 1. Спецификација ХЕ „Бајина Башта“ изменити Позицију 29. у делу Назив и опис захтеваног добра (техничке карактеристике и захтеви за квалитетом).

**Сада стоји:**

Analogni ampermetar 0-30A

Opseg: 0-30 A (SMT 25/5A),

Dimenzija 48x48 mm

Montaža: na prednja vrata

U kompletu sa izmenjivom pločicom sa skalom

TIP: „Schrack“

**Позиција 34:**

Наручилац ће у Обрасцу структуре цене Табела 1. Спецификација ХЕ „Бајина Башта“ изменити Позицију 34. у делу Назив и опис захтеваног добра (техничке карактеристике и захтеви за квалитетом).

**Сада стоји:**

Odgovarajuće postolje za relej koji se nudi u predhodnoj poziciji.

**Позиција 52:**

Наручилац ће у Обрасцу структуре цене Табела 1. Спецификација ХЕ „Бајина Башта“ изменити Позицију 52. у делу Назив и опис захтеваног добра (техничке карактеристике и захтеви за квалитетом) и у делу Количина.

**Сада стоји:**

Kontaktor:

Broj glavnih kontakata: 3P

Broj pomoćnih kontakata: 1NO

Nominalna struja: 25A

Kategorija upotrebe: AC3

Napon kalema: 220VDC

Tip: General Electric, kat.broj: CL03D310M

ili odgovarajućih indentičkih tehničkih karakteristika.

**Уместо: количина 12**

**Сада стоји: количина 22**

**Позиција 94:**

Наручилац ће у Обрасцу структуре цене Табела 1. Спецификација ХЕ „Бајина Башта“ изменити Позицију 94. у делу Назив и опис захтеваног добра (техничке карактеристике и захтеви за квалитетом).

**Сада стоји:**

Pomoćni relej Finder 62.83.9.024.0300, špulna 24VDC kontakti 3xNO, 16A, 250V, u kompletu sa postoljem i adapterom za DIN šinu.

**Позиција 99:**

Наручилац ће у Обрасцу структуре цене Табела 1. Спецификација ХЕ „Бајина Башта“ изменити Позицију 99. у делу Назив и опис захтеваног добра (техничке карактеристике и захтеви за квалитетом).

**Сада стоји:**

Izolacioni transformator

Prenosni odnos: 400/230V

Izlazna snaga: 630

Stepen zaštite: IP00

SCHRACK LP604063T

Kat.br. 523971/4

Позиција 107:

Наручилац ће у Обрасцу структуре цене Табела 1. Спецификација ХЕ „Бајина Башта“ изменити Позицију 107. у делу Назив и опис захтеваног добра (техничке карактеристике и захтеви за квалитетом).

Сада стоји:

Pomoćni relej u kompletu sa odgovarajućim postoljem  
ABB CR-M220DC4LD 220V DC

Позиција 108:

Наручилац ће у Обрасцу структуре цене Табела 1. Спецификација ХЕ „Бајина Башта“ изменити Позицију 108. у делу Назив и опис захтеваног добра (техничке карактеристике и захтеви за квалитетом).

Сада стоји:

Pomoćni releji u kompletu sa odgovarajućim postoljem  
ABB CR-M230AC4L, 230V AC

Позиција 140:

Наручилац ће у Обрасцу структуре цене Табела 1. Спецификација ХЕ „Бајина Башта“ изменити Позицију 140. у делу Назив и опис захтеваног добра (техничке карактеристике и захтеви за квалитетом).

Сада стоји:

Allen-Bradley 100-SA11  
pomoćni kontakt-blok: 1NO+1NC  
Uimp= 6kV, AC-12, 690V

Позиција 145:

Наручилац ће у Обрасцу структуре цене Табела 1. Спецификација ХЕ „Бајина Башта“ изменити Позицију 145. у делу Назив и опис захтеваног добра (техничке карактеристике и захтеви за квалитетом).

Сада стоји:

Pomoćni blok kontakt za zaštitne prekidače MCB iz predhodne pozicije  
Broj pom. kontakata: 1NO+1NC  
TIP: Siemens 5ST3010

Позиција 164:

Позиција 164 се брише, односно пребачена је на позицију 52, због чега је дошло до промене количине на позицији 52. Тако да нови Образац структуре цене за Табела 1. Спецификација ХЕ „Бајина Башта“ има 165 позиција уместо 166 позиција.

На основу свега напред наведеног Наручилац врши измену конкурсне документацији у Обрасцу структуре цене у Табела 1. Спецификација ХЕ „Бајина Башта“ на позицијама 26., 29., 34., 52., 94., 99., 107., 108., 140. и 145., а позиција 164 се брише. Кроз Измену конкурсне документације мења се само Образац структуре цене, односно кроз документацију биће приложен НОВИ ИЗМЕЊЕН ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ.

У складу са постављеним питањем и датим одговором Наручилац ће извршити измену документације о набавци и објавити је на Порталу јавних набавки и продужити рок за подношење понуда-делова понуда. Нови рок за подношење понуда-делова понуда биће објављен путем Портала јавних набавки.

У Бајиној Башти,  
24.07.2025. године

