

Акционарско друштво Електропривреда Србије, Београд
ОГРАНАК "Дринско – Лимске хидроелектране" Бајина Башта
Трг Душана Јерковића број 1

Број: 2601500-E.02.01.-228665/22-2025
Бајина Башта, 17.07.2025. године



AAAE5327681466589

На основу члана 96. и 97. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 91/2019), Комисија за јавну набавку број ЈН/2100/0154/2025 - Резервни делови за релејно сигналну опрему, на захтев привредног субјекта, даје

ОДГОВОР број 4

на питање постављено у вези Конкурсне документације за ЈН/2100/0154/2025 - Резервни делови за релејно сигналну опрему.

Шест и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, привредни субјект је, у писаном облику, поставио питање Наручиоцу, а Наручилац у законском року даје следећи одговор:

ПИТАЊЕ:

Поштовани,

Од фирме Аллен-Брадлеу, произвођача опреме на позицијама 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, добили смо захтев да им се достави контролни напон за сваку компоненту, како би знали о којим моделима се тачно ради.Молимо да извршите допуну тендерске документације у складу са горњим захтевом јер једино се на тај начин може понудити одговарајуће добро на поменутим позицијама.

ОДГОВОРИ:

На позицијама 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141 командни напон је 220V DC.

У Бајиној Башти,
17.07.2025. године

