


ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
ОГРАНАК "Дринско – Лимске хидроелектране" д.о.о. Бајина Башта
Улица: Трг Душана Јерковића број 1
Број 2460500-E.02.01.-72454/16-2022
Бајина Башта, 04.02.2022. године



AAAE5327681477421

На основу члана 96. и 97. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 91/2019), Комисија за јавну набавку број **ЈН/2100/0194/2021 – Релејно сигнална опрема**, на захтев привредног субјекта, даје

ОДГОВОР број 8

на питање постављено у вези Конкурсне документације за **ЈН/2100/0194/2021 – Релејно сигнална опрема**.

Шест и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, привредни субјект је, у писаном облику, поставио питање Наручиоцу, а Наручилац у законском року даје следећи одговор:

ПИТАЊЕ:

Замолила бих за додатне информације у табели 1.3.

Позиција 8 Реле за контролу (асиметрију) фаза 3h380VAS, Димензије приближно: ширина 22.5mm; висина 78mm, дебљина(дубина) 80mm, маса приближно 0,11kg., Један прекидачки контакт називне струје 16A- AS

Молим да дефинишете потребну референцу са овим карактеристикама или одговорите да ли је прихватљиво Сцхнеидер RM22TA33 (Који нема идентичне димензије и 16A контакт)?

ОДГОВОР:

Позиција 8

За тражено добро може се прихватити толеранција у димензијама: ширина 22,5mm; висина 78+5mm; дубина 80+5mm.

За тражено добро може се прихватити и прекидачки контакт од 8A- AC.

На основу датог одговора Наручилац ће извршити измену КД и објавити је на Порталу ЈН.

У Бајиној Башти,
04.02.2022. године

Комисија за ЈН/2100/0194/2021

