

Акционарско друштво Електропривреда Србије, Београд 103920327

Балканска 13
11000 Београд
СрбијаАКЦИОНАРСКО ДРУШТВО „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“
2640400-F.02.02-28461/2-2026
Број 18
16-01-2026 год.
БЕОГРАД, Балканска 13

AAAE3331841084000

Одговори на захтеве за појашњењима или додатним информацијама

Предмет набавке: Набавка и замена опреме у ћелији 35 кВ у ХЕ Увац

Референтни број: ЈН/2100/0212/2025 (ЈАНА 938/2025)

Текст захтева	Одговор - појашњење
Питање 1: Поштовани, у документу "Табела техничких података" у Табели 1, под тачком 2.5. "Називна моћ прекидања струје кратког споја Исц" у колони "Захтевано" наведена је вредност од $\geq 31,5$ кА (рмс), док је под тачком 2.6. "Називна максимална подносила струја Ип једнака моћи укључења струје кратког споја, у колони "Захтевано" наведена вредност од $\geq 62,5$ кА. Молимо за додатно појашњење, да ли се ради о прекидачу струје кратког споја ≥ 25кА ($\geq 62,5$кА)? Питање 2: Поменута Табела 1 са техничким подацима објављена као део Конкурсне документације садржи информације које су карактеристичне првствено за ВН прекидаче за спољашњу монтажу. Молимо Вас да размотрите могућност прилагођења Табеле са техничким подацима стандардним захтевима за прекидаче предвиђене за унутрашњу монтажу.	Одговор 1: Ради се о прекидачу чија је називна струја кратког споја Исц≥ 25кА. Одговор 2: Наручилац прихвата сугестију потенцијалног Понуђача, и извршиће измену Табеле са техничким подацима.