

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
ОГРАНАК "Дринско – Лимске хидроелектране" д.о.о. Бајина Башта
Улица: Трг Душана Јерковића број 1

Број 6.05.6-E.02.01.-260751/ 10-2020
Бајина Башта, 06.07.2020. године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку број ЈН/2100/341/2019 – „Набавка и уградња нових главних прекидача снаге 220 kV на оба агрегата РХЕ Бајина Башта“, на захтев заинтересованог лица, даје

ОДГОВОР број 2

на питања постављена у вези Конкурсне документације за ЈН/2100/341/2019 – „Набавка и уградња нових главних прекидача снаге 220 kV на оба агрегата РХЕ Бајина Башта“.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је, у писаном облику, поставило питања Наручиоцу, а Наручилац у року од три дана од дана пријема питања даје следеће одговоре:

ПИТАЊА:

Питање 1.

Молимо Наручиоца да достави податке о постојећем темељу радног прекидача - димензије темеља и уграђене атматуре.

Питање 2.

У конкурсној документацији под тачком 3.5. Опис постојећих радних прекидача 220 kV на страни 19 дефинисано следеће:

“Због специфичности наведеног техничког решења са 2 прекидача везана на ред и потребе да се у потпуности обезбеде сигурносна растојања између полова исте фазеи радног и резервног прекидача у складу са Правилником о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног напона изнад 1000 V, измеитен је темељ ранијег старог малоуљног прекидача и уклоњена арматура која се користила за стари прекидач. Диспозиције и детаље повезивања прекидача јасно су дате на цртежима у Техничком прилогу 1.”

Молимо Наручиоца да достави цртеже на које се позива на страни 19 тендерске документације.

Питање 3.

Молимо вас да измените образац структуре цена за ставке 5,6,7 на начин да упишете јединице мере и количине.

Питање 4.

Молимо Наручиоца да због комплексности и обима сагледавања најбољег техничког решења, а самим тим и давања најповољније понуде продужи крајњи рок за предају понуде за 10 дана.

ОДГОВОРИ:

Одговор 1.

Тражене димензије темеља радног прекидача, односно димензије и остали технички захтеви, дати су у Техничком прилогу 1, број цртежа 104.

Одговор 2.

Технички прилог 1 је дат у прилогу Конкурсне документације и објављен на Порталу УЈН 06.07.2020. године.

Одговор 3.

Наручилац је Образац број 2 - образац структуре цена допунио траженим ставкама.

Одговор 4.

Наручилац је сагласан са траженим продужењем рока за достављање понуда за предметну јавну набавку.

Нови рок за достављање понуда биће објављен на Порталу УЈН у Обавештењу о продужењу рока за достављање понуда за ЈН/2100/0341/2019 дана 06.07.2020. године.

У складу са датим одговорима Наручилац ће извршити Другу измену Конкурсне документације и објавити је на порталу УЈН 06.07.2020. године.

У Бајиној Башти,
06.07.2020. године.

Комисија за ЈН/2100/0341/2019



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРЕДУЗЕЋЕ“ БЕОГРАД