

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	1/1

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК _____

Улица _____ број _____

Број: ЕО4.04-242658/35-2020

24.08.2020

(место и датум)

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **ЈН/4000/0276/2019 (ЈАНА бр. 3127/2019)**, за набавку **Крајњи прекидачи, искључивачи и тастери - РБ Колубара**, на захтев заинтересованог лица, даје:

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Бр. 10.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **обајављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

Партија 1. Командни и гранични прекидачи

ПИТАЊЕ 1: Партија 1. Командни и гранични прекидачи

Позиције бр. 43 и 44 - У ставкама 43. и 44. за магацине 064 и 006, потражују се потезни прекидачи производње

DUK-Немачка (LHPEW, LHPE) са степеном механичке заштите IP-67.

Фирма EM-PRO производи еквивалентне прекидаче типа PIT-PRES-16 са степеном мех. заштите IP-66 И до сада је исте у више наврата по тендерским захтевима испоручивала РБ-Колубари.

Да ли можемо понудити наше прекидаче као еквивалент за тражене из ст. 43. и 44. са степеном Мех. заштите IP-66?

Образложење: По стандарду за IP-67 сматра се да је предмет заштићен ако је потопљен у води У трајању од 30 мин.

Стандард IP-65 и IP-66 казује да је предмет заштићен од уласка воде И то од капајуће, прскајуће И другог начина продора воде, сем држања предмета у води, као И од присуства прашине, Влаге И других испарења. За IP-66 -поседујемо извештај Института “Никола Тесла”- Бгд.

Увидом у целокупну спецификацију види се да је велики део тражених прекидача у заштити IP-65 и IP-66, а по негде и IP-56 када се ради о прекидачима ино-производње Geret-Bohlitz.

Прилог: Проспект потезних И бочних искључивача у кућиштима еквивалентним DUK-и.

ОДГОВОР 1: Партија 1. Командни и гранични прекидачи

Позиције бр. 43 и 44 -

Комисија Наручиоца остаје при свему наведеном у конкурсној документацији, и додатно појашњава да се у техничком опису траженог добра налазе сви подаци који се тичу траженог добра.

КОМИСИЈА


Милан Марковић

