

 <b>ЕПС</b>	<b>Додатне информације и појашњења</b>	<b>Ознака формулара</b>	<b>QF-G-029</b>
		<b>Број страна</b>	<b>1/2</b>

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД  
 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК \_\_\_\_\_  
 Улица \_\_\_\_\_ број \_\_\_\_\_  
 Број: ЕОУ-242658/10-2020  
01.07.2020  
 (место и датум)

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **JH/4000/0276/2019 (ЈАНА бр. 3127/2019)**, за набавку **Крајњи прекидачи, искључивачи и тастери - РБ Колубара**, на захтев заинтересованог лица, даје:

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА  
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**  
Бр. 3.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **објављује на Порталу јавних набавки и интернет страницама Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

**Партија 2: Тастери**

**ПИТАЊЕ 1: Партија 2: Тастери - Позиција бр. 1**

- Које су димензије кућишта (ДхВхШ) : унутрашње и спољашње ?
- Да ли на кућиштима треба да се буше рупе за уводнике? Ако треба, објавити цртеж са обележеним рупама.
- Да ли на кућиштима треба уградити уводнике? Ако треба, објавити податак о врсти и типу уводника.

**ОДГОВОР 1: Партија 2: Тастери - Позиција бр. 1**

Комисија Наручиоца ја сагласна је примедбом заинтересоване стране, и додатно појашњава да ће извршити измену и допуну техничке спецификације конкурсне документације за тражено добро. Наручиоцу димензије кућишта нису од значаја и из тог разлога нису наведене, али као пример кућишта ради лакшег састављања понуде можете узети стандардно силуминско кућиште типа T-1 произвођача Em-pro. На кућишту мора бити отвор за уводник PG16 (положај према наведеном типу, бочно на средини). На кућиштима не треба уградити уводнике.

**ПИТАЊЕ 2: Партија 2: Тастери - Позиција бр. 2**

- Које су димензије кућишта (ДхВхШ) : унутрашње и спољашње ?
- Да ли на кућиштима треба да се буше рупе за уводнике? Ако треба, објавити цртеж са обележеним рупама.
- Да ли на кућиштима треба уградити уводнике? Ако треба, објавити податак о врсти и типу уводника.

**ОДГОВОР 2: Партија 2: Тастери - Позиција бр. 2**

Комисија Наручиоца ја сагласна је примедбом заинтересоване стране, и додатно појашњава да ће извршити измену и допуну техничке спецификације конкурсне документације за тражено добро. Наручиоцу димензије кућишта нису од значаја и из тог разлога нису наведене, али као пример кућишта ради лакшег састављања понуде можете

 <b>ЕПС</b>	<b>Додатне информације и појашњења</b>	<b>Ознака формулара</b>	<b>QF-G-029</b>
		<b>Број страна</b>	<b>2/2</b>

узети стандардно силуминско кућиште типа Т-1 произвођача Em-pro. На кућишту мора бити отвор за уводник PG16 (положај према наведеном типу, бочно на средини). На кућиштима не треба уградити уводнике.

**ПИТАЊЕ 3: Партија 2: Тастери - Позиција бр. 16**


- Пошто се тражени тастер не производи више, молимо Наручиоца да објави извод из каталога са техничким карактеристикама (струја, напон, ИП заштита), без којих се не може понудити еквивалентан тастер.

**ОДГОВОР 3: Партија 2: Тастери - Позиција бр. 16**

Комисија Наручиоца ја сагласна са примедбом заинтересоване стране, и додатно појашњава да ће извршити измену и допуну техничке спецификације конкурсне документације за тражено добро.

**У складу са наведеним појашњењем Комисија ће израдити измене и допуне конкурсне документације и исту објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.**

КОМИСИЈА



Милан Марковић

