	<b>Измена конкурсне документације</b>	<b>Ознака формулара</b>	<b>QF-G-030</b>
		<b>Број страна</b>	<b>1/2</b>

НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**  
**ОГРАНАК РБ КОЛУБАРА**  
Улица Светог Саве број 1

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"

Број E04.04-242658/1-2020  
01.07.2020 год.  
БЕОГРАД, Балканска 13

**ТРЕЋА ИЗМЕНА**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА: **Крајњи прекидачи, искључивачи и тастери - РБ Колубара**

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА БР. **JH/4000/0276/2019 (ЈАНА бр. 3127/2019)**

(број E-04.04-242658/1-2020 од 27.05.2020. године)

*Лазаревац, 2020. године*

 <b>ЕПС</b>	<b>Измена конкурсне документације</b>	<b>Ознака формулара</b>	<b>QF-G-030</b>
		<b>Број страна</b>	<b>2/2</b>

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ТРЕЋУ ИЗМЕНУ**  
**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**  
 за јавну набавку **ЈН/4000/0276/2019 (ЈАНА бр. 3127/2019)**

**1.**

Врши се измена конкурсне документације у Обрасцу 2. (ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ) у делу Назив захтеваног добра са техничким описом, **за партију 2 Тастери** на позицијама **1, 2, и 16** конкурсне документације, и то:

**Позиција бр. 1** - Taster u siluminskom kućištu zeleni Ф22mm, kontakti: 1NO+1NC, 6A, 230V 50Hz, minimum IP65, Na kućištu mora biti otvor za uvodnik PG16 (položaj prema navedenom tipu, bočno na sredini). Na kućištima ne treba ugraditi uvodnike.

**Позиција бр. 2** - Taster u siluminskom kućištu crveni Ф22mm, kontakti: 1NO+1NC, 6A, 230V 50Hz; minimum IP65, Na kućištu mora biti otvor za uvodnik PG16 (položaj prema navedenom tipu, bočno na sredini). Na kućištima ne treba ugraditi uvodnike.


**Позиција бр. 16** - Taster sa ravnom tipkom UT-1; boja tipke: zelena, kontakti: 1NO+1NC, ugradni otvor: Ф22mm, Energoinvest, Nazivni napon izolacije: 500V AC, 600V DC; Nazivna termička struja: 10A; Nazivni pogonski napon: 220V AC; Nazivna pogonska struja: 7A AC; Stepен mehaničke zaštite min IP40

У прилогу вам достављамо измењене стране 41 и 43 од 85 Образаца 2. структуре понуђене цене, конкурсне документације.

**2.**

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и Интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА

  
 Милан Марковић

Прилог:

- Образац 2 (Образац структуре цене)

Доставити:

- Архиви





**Партија бр. 2: Тастери**

Редни број	Позиција из плана	Шифра ЕРЦа	Назив захтеваног добра са техничким описом или одговарајуће	Понуђено одговарајуће добро - назив - тех опис - тип - каталогски број	Назив произвођача и земља порекла	Јединица мере	Количина	Магазин	Јединична цена без ПДВ-а (дин)	Јединична цена са ПДВ-ом (дин)	Укупна вредност без ПДВ-а (дин)	Укупна вредност са ПДВ-ом (дин)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.		19260017	Taster u siluminskom kućištu zeleni Ф22mm, kontakti: 1NO+1NC, zeleni 6A, 230V 50Hz, minimum IP65, Na kućištu mora biti otvor za uvodnik PG16 (položaj prema navedenom tipu, bočno na sredini). Na kućištima ne treba ugraditi uvodnike.			kom	70	006				
2.		19260025	Taster u siluminskom kućištu crveni Ф22mm, kontakti: 1NO+1NC, crveni 6A, 230V 50Hz; minimum IP65, Na kućištu mora biti otvor za uvodnik PG16 (položaj prema navedenom tipu, bočno na sredini). Na kućištima ne treba ugraditi uvodnike.			kom	70	006				
3.		19260231	Taster sa gljivastom tipkom TGZV-0/ZL; pritisna sa zaporom (aktiviranje pritiskom - otpuštanje okretanjem udesno), 380V AC, 6A, prečnik: fi22mm, kontakti: 1NO+1NC, IP54 (prednja strana), boja tipke - crvena			kom	20	073				
4.		19260322	Taster sa ravnom tipkom PB-22-0/C-B 6A, 380V AC, ugradni otvor fi22mm, boja tipke: crna Empro			kom	25	006				
5.		19260363	Taster sa ravnom tipkom crveni, Broj i vrsta kontakta=2NO/2NC; Vrsta i oblik tipke=ravna glava Presek=fi 22, minimum IP 20			kom	30	064				
6.		19260447	Taster sa ugrađenom led-signalizacijom A22L-TG-24A-10M Omron 22mm, 24V DC, zelena signalna kapa, sa 1NO kontaktom IP65			kom	4	064				

Редни број	Позиција из плана	Шифра ЕРЦа	Назив захтеваног добра са техничким описом или одговарајуће	Понуђено одговарајуће добро - назив - тех опис - тип - каталожки број	Назив произвођача и земља порекла	Јединица мере	Количина	Магазин	Јединична цена без ПДВ-а (дин)	Јединична цена са ПДВ-ом (дин)	Укупна вредност без ПДВ-а (дин)	Укупна вредност са ПДВ-ом (дин)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			tip: 3SB3500-4AD01+2x3SB3400-0B+3SB3400-0C "Siemens"									
16.		19266022	Taster sa ravnom tipkom UT-1; боја типке: зелена, контакти: 1NO+1NC, уградни отвор: fi22mm, Energoinvest, Називни напон изолације: 500V AC, 600V DC; Називна термичка струја: 10A; Називни погонски напон: 220V AC; Називна погонска струја: 7A AC; Степен механичке заштите min IP40			kom	20	073				
17.		19266055	Taster sa ravnom tipkom PB-22-0/C-R 6A; 1NO+1NC, уградни отвор=fi 22 mm, боја типке-R – црвена, Empro			kom	105	006				
18.		19266147	Taster sa ravnom tipkom UT-1B боја типке: црвена, контакти: 1NO+1NC, уградни отвор: fi22mm, IP40 (предња страна), боја типке - црвена			kom	20	073				
19.		19266303	Taster sa gljivastom tipkom PBM-22-0/C-R 380VAC 6A; 1NO+1NC; Prečnik adaptera/ugradni otvor=fi 22 [mm]; Empro			kom	100	008				
20.		19266535	Taster sa ravnom tipkom u kućištu, tip: TD-2/ZKT1, контакти: 1NO+1NC, уградни отвор: fi22mm, боја типке: црна, IP54, Energoinvest			kom	10	073				
21.		19266931	Taster 3SB3000-0AA21+3SB3400-0C боја типке: црвена, уградни отвор fi22mm Siemens			kom	10	073				