



На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број ЈН/4000/0497/2019 ЈАНА БР. 4015/2019, за набавку добра „Разводна постројења“, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА  
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ  
Бр. 1.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева обајављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, следеће информације, односно појашњења:

У свим разводним постројењима је предвиђена уградња Мултифункционалних процесорских заштита са софтвером параметрисање (као СИЕМЕНС Сипротец еасу 7СЈ80) са припадајућим софтвером, краткоспојна, прекострујна са нормално зависном струјно временском карактеристиком, поднапонском заштитом. Наведен опис није довољан и потребно га је допунити одговорима на следећа питања, како би могли да Вам понудимо одговарајући реле.

**ПИТАЊЕ 1:**

Који је помоћни напон напајања релеа?

**ОДГОВОР 1:**

Наручилац додатно појашњава да је помоћни напон релеја 110VAC.

У складу са наведеним појашњењем Комисија ће израдити измене и допуне конкурсне документације и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страни Наручиоца

**ПИТАЊЕ 2:**

Молим Вас да нам дефинишете број бинарних улаза и излаза на сваком од релеја

**ОДГОВОР 2:**

Наручилац додатно појашњава да је број бинарних улаза 7 (подесивих)

У складу са наведеним појашњењем Комисија ће израдити измене и допуне конкурсне документације и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страни Наручиоца

**ПИТАЊЕ 3:**

Да ли је потребна осетљива усмерена земљоспојна заштита?

**ОДГОВОР 3:**

Наручилац додатно појашњава да је потребна осетљива усмерена земљоспојна заштита за позицију 1, док је за остале позиције захтевано у техничкој спецификацији.

У складу са наведеним појашњењем Комисија ће израдити измене и допуне конкурсне документације и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страни Наручиоца

**ПИТАЊЕ 4:**

Да ли је потребно да релеји имају функцију АПУ-а?

**ОДГОВОР 4:**

Наручилац додатно појашњава да није потребно да релеји имају функцију АПУ-а

**ПИТАЊЕ 5:**

Да ли је потребно да релеји имају функцију синхрочека (АНСИ 25)?

**ОДГОВОР 5:**

Наручилац додатно појашњава да није потребно да релеји имају функцију синхрочека (АНСИ 25)

**ПИТАЊЕ 6:**

Да ли је потребно да релеји имају пренапонску заштиту као резервну заштиту за заштиту напонских мерних трансформатора од ферорезонанце?

**ОДГОВОР 6:**

Наручилац додатно појашњава да није потребно да релеји имају пренапонску заштиту као резервну заштиту за заштиту напонских мерних трансформатора од ферорезонанце

**ПИТАЊЕ 7:**

Да ли је потребно да релеји имају неки протокол за комуникацију са надређеним центром?

**ОДГОВОР 7:**

Наручилац додатно појашњава да није потребно да релеји имају протокол за комуникацију са надређеним центром

**ПИТАЊЕ 8:**

Да ли су сви релеји исти за све позиције?

**ОДГОВОР 8:**

Наручилац додатно појашњава да су сви релеји исти, за све позиције.

**ПИТАЊЕ 9:**

У конкурсној документацији у Образцу 2, тј. Образцу структуре цене на страни 31,32,33,34 као и и скоре целом другом делу у наставку конкурсне где су образци у заглављу стоји број јавне набавке ЈН 4000/0051/2019 ЈАНА БР. 3388/2019. Молимо Вас да нам потврдите да ли је то исправно, јер у наслову и предмету набавке као и на порталу је други број. тј. ЈН/4000/0497/2019 ЈАНА БР. 4015/2019. Молимо Вас ако се је поткрала грешка да ускладите бројеве набавке да не би понуђаче доводили у заблуду и погрешно тумачили обрзце при оцењивању понуда, јер са овако поствљеном конкурсном понуђачи дају неистините податке за неку другу набавку.

**ОДГОВОР 9:**

Наручилац додатно појашњава да је у питању грешка, јер је предметни број јавне набавке ЈН/4000/0497/2019 ЈАНА БР. 4015/2019.

У складу са наведеним појашњењем Комисија ће изградити измене и допуне конкурсне документације и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страни Наручиоца

**ПИТАЊЕ 10:**

У конкурсној документацији, тачка 3.3. Рок испоруке добара, стоји:

„Изабрани понуђач је обавезан да испоруку добара изврши у року који не може бити дужи од 120 дана од дана ступања уговора на снагу“.

У обрасцу понуде стоји:

„Рок испоруке: не може бити дужи од 50 дана од дана ступања уговора на снагу“

**ОДГОВОР 10:**

Наручилац додатно појашњава да је у питању грешка у конкурсној документацији и додатно наводи да је изабрани понуђач обавезан да испоруку добара изврши у року који не може бити дужи од 120 дана од дана ступања уговора на снагу“

У складу са наведеним појашњењем Комисија ће израдити измене и допуне конкурсне документације и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страни Наручиоца

**ПИТАЊЕ 11:**

У конкурсној документацији, тачка 3.6 Гарантни рок, стоји:

„Гарантни рок за предмет набавке је минимум 24 месеци од дана када је извршен квалитативни пријем добара“.

У обрасцу понуде стоји: Гарантни рок – Минимум 12 месеци од дана када је извршен квалитативни пријем добара“.

**ОДГОВОР 11:**

Наручилац додатно појашњава да је у питању грешка у конкурсној документацији и додатно наводи да је гарантни рок за предмет набавке минимум 24 месеци од дана када је извршен квалитативни пријем добара.“

У складу са наведеним појашњењем Комисија ће израдити измене и допуне конкурсне документације и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страни Наручиоца

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ



Душан Симић

