НАРУЧИЛАЦ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ОГРАНАК РБ КОЛУБАРА
Улица Светог Саве број 1

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"
Број Е.04.04-303922/1/2-2020-34
18.12.2020 год.
БЕОГРАД, Балканска 13

ДРУГА ИЗМЕНА

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА: **Набавка добара за реконструкцију агрегата за подизање притиска у хидрантској мрежи**

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА БР. **ЈН/4000/0871/2020 (ЈАНА бр. 1718/2020**

(број Е-04.04-303922/1-2020 од 30.06.2020. године)

Лазаревац, _____2020. године

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

ДРУГУ ИЗМЕНУ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
за јавну набавку **ЈН/4000/0871/2020 (ЈАНА бр. 1718/2020)**

1.

Врши се измена конкурсне документације у тачки 3.Техничка спецификација (3.1. Врста и количина добара) и Обрасц структуре цене у колони 2 Назив предмета набавке и технички опис, партија 1 на позицији 1.

У прилогу вам достављамо измењену тачку 3 Техничка спецификација (3.1 Врста и количина добара) на страни 6 и Образац структуре цене на страни 47 конкурсне документације

2.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и Интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА

Иватовић Нада

Прилог:
- Образац 2 (Образац структуре цене)

Доставити:
- Архиви

3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

3.1.Врста и количина добара

Спецификација опреме

Партија 1 : Пумпе

Партија 1- Пумпе				
Ред. број	Назив предмета набавке и технички опис	Јед. мере	Кол.	Атестна документација (доставља се уз добра при испоруци)
1	2	3	4	5
1.	Набавка 2 пумпе (радне и резервне електропумпе) и ,,Jockey'' пумпе све на заједничком постољу. Постројење и пумпе су у складу са захтевима EN 12845, односно пумпе су са одвојеним мотором и спојницом са међукомандом. Пумпно постројење је следећих карактеристика: **Главна пумпа:** Радна област протока: Q= 100-200-300-400-500-600-700-740 m3/h Радна област напора: H=63-62.5-62-58-54-45-35-30 m Електромотор снаге до 110 кW, 3x400V, 50 Hz, мах 14500 o/min **(Дозвољена су одступања напора и фиксног протока према стандарду ISO 9906:2012-2B).** **Jockey пумпа:** Радна област протока: Q= 2.5-4.7-6.5 l/s Радна област напора: H= 90-70-38m Електромотор снаге до 5.5 кW, 3x400V, 50 Hz, 2900 o/min Слично типу: EBARA HV FFBE21 ENR200-500-420/110E+EVMG 18-6F5/5.5P (Постројење у комлету са потисним колектором и усисним гранама у складу са графичком документацијом, вентилима на усису и потису са микропрекидачима, неповратним вентилима, гуменим компрензаторима, преостатима, три посуде од 24л, управљачким орманом(свака пумпа има свој електроорман у складу са SRPS EN 12845), аутоматиком за стартовање пумпи и осталим елементима потребним за рад, прирубницама, заптивачима, вијцима, навртками и подлошкама)	комплет	1	1. Изјава о квалитету према SRPS EN 12845(или одговарајући стандард везан за EN 12845) 2. Упутство за руковање и одржавање преведено на српски језик 3. Склопни цртеж са листом резервних делова за наручивање 4. Q-H дијаграм

ОБРАЗАЦ 2.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Партија 1: Пумпе

Ред. број	Назив предмета набавке и технички опис	Назив понуђеног добра, техничке карактеристике	Назив произвођача и земља порекла	Јед. мере	Кол.	Јед.цена без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупна вредност без ПДВ-а	Укупна вредност са ПДВ-ом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Набавка 2 пумпе (радне и резервне електропумпе) и ,,Јockey'' пумпе све на заједничком постољу. Постројење и пумпе су у складу са захтевима EN 12845, односно пумпе су са одвојеним мотором и спојницом са међукомандом. Пумпно постројење је следећих карактеристика: **Главна пумпа:** Радна област протока: Q= 100-200-300-400-500-600-700-740 m3/h Радна област напора: H=63-62.5-62-58-54-45-35-30 m Електромотор снаге до 110 кW, 3x400V, 50 Hz, мах 14500 о/min **(Дозвољена су одступања напора и фиксног протока према стандарду ISO 9906:2012-2B).** **Jockey пумпа:** Радна област протока: Q= 2.5-4.7-6.5 l/s Радна област напора: H= 90-70-38m			Комплет	1				