



Број

РБ/004 - 04340/7-2020 55

08. 10. 2020

год.

БЕОГРАД, Балканска 13



На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број ЈН/4000/1050/2019 ЈАНА БР. 2778/2019, за набавку добра „Тrafo станице за бунаре”, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Бр. 2.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева обајављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1:

Да ли је прихватљиво понудити компактно типски-тестирано постројење изоловано SF6 гасом које са предње стране има индикацију положаја растављача (индиректно) и код кога врата нису постављена на шаркама већ постоји посебан механизам забрављивања?

ОДГОВОР 1:

Наручилац остаје при свему наведеном у конкурсној документацији и додатно појашњава да је прихватљиво свако понуђено добро које по квалитету и свим техничким карактеристикама одговара добру захтеваном конкурсном документацијом.

ПИТАЊЕ 2:

Да ли је прихватљиво да у трафо ћелији називна струја сабирница буде 200А што је стандардна вредност произвођача за типску трафо ћелију напонског нивоа 7,2kV?

ОДГОВОР 2:

Наручилац остаје при свему наведеном у конкурсној документацији и додатно појашњава да је прихватљиво свако понуђено добро које по квалитету и свим техничким карактеристикама одговара добру захтеваном конкурсном документацијом.

ПИТАЊЕ 3:

У техничкој документацији наведен је трополни растављач снаге 630А за унутрашњу монтажу за леђну монтажу. Да ли уместо тога може растављач за предњу монтажу?

Да ли је потребна компензација?

Да ли су потребни катодни одводници пренапона?

Која је снага антикондезационих грејача?

ОДГОВОР 3:

Наручилац остаје при свему наведеном у конкурсној документацији и додатно појашњава да је снага монофазног антикондензационог грејача 200W $\pm 25\%$.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Душан Симић

