



На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број ЈН/4000/1050/2019 ЈАНА БР. 2778/2019, за набавку добра „Трафо станице за бунаре”, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Бр. 3

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева обајављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1:

У конкурсној документацији је наведено да приликом достављања понуде је потребно доставити и типске сертификате за СН и НН опрему која ће бити уграђена. Молимо вас да наведете прецизно за коју све опрему су потребни типски сертификати?

ОДГОВОР 1:

Наручилац додатно појашњава да су типски сертификати потребни за:

- СН И НН прекидаче и растављаче
- СН И НН осигураче
- СН мерне трансформаторе
- Енергетски трансформатор

У складу са наведеним појашњењем Комисија ће изградити измене и допуне конкурсне документације и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страни Наручиоца

ПИТАЊЕ 2:

На 9/65 страни конкурсне документације у делу упутства како се доказује испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у предметној јавној набавци наведено је "Изјава о ауторизацији понуде" (последњи пасус). Молимо Наручиоца за потврду да се ради о техничкој грешци, односно грешци у куцању, у супротном молимо за појашњење истог.

ОДГОВОР 2:

Наручилац додатно појашњава да је у питању штампарска грешка и у складу са наведеним појашњењем Комисија ће изградити измене и допуне конкурсне документације и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страни Наручиоца

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ



Душан Симић