



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"



Број

Е.04.04-24340/12-2020

19.10.2020. год.

БЕОГРАД, Балканска 13

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број ЈН/4000/1050/2019 ЈАНА БР. 2778/2019, за набавку добра „Трафо станице за бунаре“, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Бр. 4

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева обајављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1:

У одговору објављеном 15.10.2020. године, Наручилац је навео да су потребни типски сертификати за:

1. СН и НН прекидаче и растављаче
2. СН и НН осигураче
3. СН мерне трансформаторе
4. Енергетски трансформатор

У циљу испуњавања захтева и достављања исправне понуде, потребно нам је даље разјашњење.

Да ли је Наручилац мислио да треба да се доставе типски сертификати за следећу опрему:

1. СН трополни растављачи, НН прекидач 1000А
2. Цевасти осигурач ВВЦ, трополна летва 630А
3. СН блок не садржи мерну ћелију односно трансформаторе. Да ли се ипак мисли на струјни напонски трансформатор 300/5?
4. Енергетски трансформатор – јасно је.

ОДГОВОР 1:

Наручилац додатно појашњава да је потребно доставити типске сертификате за следећу опрему:

- СН трополни растављач снаге
 - СН трополни растављач за уземљење
 - индикаторе напона
 - СН осигураче
 - НН прекидач
 - струјни нисконапонски мерни трансформатор
- трополно-изоловане, извлачиве осигурачи од 630А, за НН изводе (КД није ограничено решење да НН растављачи са осигурачима морају бити вертикално или хоризонтално решени)
 - НН осигурачи



КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Душан Симић