

 <b>ЕПС</b>	<b>Додатне информације и појашњења</b>	<b>Ознака формулара</b>	<b>QF-G-029</b>
		<b>Број страна</b>	<b>1/1</b>

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД  
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК \_\_\_\_\_

Улица \_\_\_\_\_ број \_\_\_\_\_  
Број: E.04.04.-32494/4-2020

12.02.2020 (место и датум)

С.М.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број JH/4000/1120/2019 (ЈАНА/2856/2019), за набавку Натријум хипохлорит(жавелова вода) за потребе водовода пијаће воде „Медошевац“, даје

#### ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, следеће информације, односно појашњења:

##### ПИТАЊЕ 1:

На четвртој страни наведеног Тендера пише да је минимални рок трајања хемикалије(натријум хипохлорита)

12 месеци од дана испоруке наведене робе што је неприхватљиво!? Према сазнању нашег технолога Драгане Глушац

Рок трајања за наведену роби је 6 месеци уз одговарајуће складиштење-магацин хладније и тамније са мање светlosti!

Молимо да изврсите исправку наведеног захтева.

ОДГОВОР 1: Наручилац прихвата сугестију заинтересованог лица и додатно појашњава да је минималан рок трајања хемикалија 45 дана. Сходно томе ће извршити измену и допуну конкурсне документације.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Стефан Марковић

ММ

