	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	1/2

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕ-КО КОСТОЛАЦ
Улица: Николе Тесле број: 5-7
Број: E.05.01-440688/1-19

Костолац 09.08.2019. године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3100/0096/2019, за набавку **Испорука, монтажа, повезивање и пуштање у рад енергетских трансформатора 2,5 MVA, 15,75 2x 2,5/0,55 kV/kV, Dyn5**, на захтев заинтересованог лица, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**

ПАРТИЈА 2- Испорука, трофазног, сувог, епоксидног, побудног трансформатора 2,5 MVA, 15,75 2x 2,5/0,55 kV/kV, Dyn5

Бр. 1.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева обајављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, следеће информације, односно појашњења:


Питање бр.1.

U skladu sa konkursnom dokumentacijom za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za Javnu nabavku dobara br. 3100/0096/2019, molimo Vas za dodatna pojašnjenja po sledećim pitanjima:

1. U konkursnoj dokumentaciji za Partiju 2 - , a posebno u poglavlju 3.1 Tehnička specifikacija, zatim u Obrascu Ponude kao i u Obrascu strukture cene se navodi da je predmet „Испорука трофазног, сувог, епоксидног, побудног трансформатора 2,5 MVA, 15,75 ± 2 x 2,5/0,55 kV/kV, Dyn5“.

U modelu ugovora za Partiju 2, član 1 se navodi:

„Предмет овог Уговора о купопродаји (даље: Уговор) су ИСПОРУКА, МОНТАЖА, ПОВЕЗИВАЊЕ И ПУШТАЊЕ У РАД ЕНЕРГЕТСКИХ ТРАНСФОРМАТОРА Партија 2 – Испорука трофазног, сувог, епоксидног, побудног трансформатора 2,5 MVA, 15,75 ± 2 x 2,5/0,55 kV/kV, Dyn5

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	2/2

Продавац се обавезује да за потребе Купца изврши испоруку, монтажу, повезивање и пуштање у рад уговорена добра из става 1.овог члана у уговореном року, на паритету испоручено у месту складишта _____ у свему према Понуди Продавца број _____ од _____ године, Обрасцу структуре цене, и Техничкој спецификацији, који као Прилог 1, Прилог 2, Прилог 3, чине саставни део овог Уговора.“

Molimo Vas da potvrdite da za Partiju 2, montaža, povezivanje i puštanje u rad Trofaznog suvog epoksidnog pobudnog transformatora 2,5MVA nije u obimu Ponuđača.

2. U konkursnoj dokumentaciji za Partiju 2 - , a posebno u poglavlju 3.1 Tehnička specifikacija, Naručilac zahteva sledeće rezervne delove:

„Od rezervnih delova obezbediti:

- izolator na VN strani – 1 kom.
- izolator na NN strani – 1 kom.
- Pt100 sonda – 3 kom.
- Relej za temperaturni monitoring istovetan ugrađenom – 1 kom.“

Konstruktivno suvi energetski transformatori nemaju izolatore kao što je slučaj kod uljnih transformatora. Molimo za potvrdu da se zahtevani delovi mogu izostaviti iz ponude

Одговор на питања бр.1 . Монтажа, повезивање и пуштање у рад сувог епоксидног побудног трансформатора који је предмет испоруке за партију 2, није обавеза понуђача.

Продавац се обавезује да за потребе Купца изврши испоруку уговорених добара из става 1.овог члана у уговореном року, на паритету испоручено у месту складишта _____ у свему према Понуди Продавца број _____ од _____ године, Обрасцу структуре цене, и Техничкој спецификацији, који као Прилог 1, Прилог 2, Прилог 3, чине саставни део овог Уговора.“

Одговор на питања бр.2 .

Изолаторе на VN страни и на NN страни за партију 2 није потребно испоручити.

Наручилац ће у складу са датим одговором извршити измену конкурсне документације и исту објавити на порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца и уједно продужити рок за достављање понуда.

КОМИСИЈА
