

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	1/1

ЈА ЗНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ОГРНАК ТЕ-КО Костолац

Улица Николе Тесле број 5-7

Брсј: С.05.01-641416/1-2019

Костолац 19.11.2019. год.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **3100/0057/2019**, за набавку – **ЗАПОРНА АРМАТУРА ЗА ТЕ-КО КОСТОЛАЦ** на захтев заинтересованог лица, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **објављује на Торталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

ПИГАЊЕ 1: У конкурсној документацији за тендер „Запорна арматура за ТЕ-КО Костолац- партија 5-вентили запорни високог притиска“, број ЈН/3100/0057/2019, захтева се да је понуђач дужан да уз понуду за произвођача вентила приложи важећи сертификат PED 2014/68/EU.

С обзиром да се ради о вентилима са тржишта Руске Федерације, на том тржишту примењује се сертификат ТР ТС 032 који је аналоган сертификату PED 2014/68/EU. У том смислу молимо Вас да овим захтевом понуђачима измените или прихватите алтернативно један или други сертификат.

ОДГОВОР 1: Наручилац прихвата да понуђач за производњу вентила за Партију 5 може уз понуду да достави сертификат „ТР ТС 032“ који важи у руској федерацији само уколико је он аналоган траженом стандарду PED 2014/68/EU.

Обавезно уз понуду доставити превод садржаја сертификата „ТР ТС 032“ на српски језик од овлашћеног преводиоца - судског тумача.

Наједена појашњења сматрају се саставним делом конкурсне документације за предметну јавну набавку.



КОМИСИЈА