	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	1/2

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕ-КО КОСТОЛАЦ
Улица Николе Тесле, број 5-7
Број: E.OC.01. - 347287/A-19
Костолац, 24.06.2019.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3100/0097/2019, за набавку добара – **Испорука и уградња нових регулационих клапни на ЗНП-У, блок А1**, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Бр. 1

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1

1 На страницама 4. и 5. тендерске документација у делу “Техничка спецификација” пише:
 класа погона за управљачки рад у регулацији процеса.

Питање:

Да ли сте мислили на S4–25% или S4–50% према стандарду EN15714-2 којим се дефинише врста примене регулационих погона?

крајњи прекидачи – 2 прекидача за отварање. 2 прекидача за затварање.

ОДГОВОР 1

погон класе C (S4 – 25 %) према EN 15714-2


ПИТАЊЕ 2

Да ли можете детаљније да објасните намену ових 4 прекидача. коју функцију би требали да врше?

време пуног хода за 90°.

ОДГОВОР 2

Крајњи прекидачи – 1 прекидач за отварање, 1 прекидач за затварање и два прекидача међуположаја (једноструки, а не двоструки)

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	2/2

ПИТАЊЕ 3:

Да ли можете да дефинишете време потребно за пуни ход, односно, време потребно за закретање од 90°?

ОДГОВОР 3:

Време за пуни ход: $25 \pm 5s / 90^\circ$

ПИТАЊЕ 4:

2. На страницама 10. тендерске документација у делу "Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. закона" пише:

Понуђач располаже довољним кадровским капацитетом ако, на дан подношења понуде има у радном односу или ангажована по неком другом облику ангажовања ван радног односа, предвиђеног члановима 197-202 Закона о раду, следећа потребна лица:
- Најмање 2 (два) сервисера са важећим сертификатом оспособљености за рад на погонима

Питање:

Да ли сте мислили под тим да понуђену опрему може да монтира и пусти у рад само и искључиво овлашћени сервисер са важећим сертификатом од старне произвођача понуђене опреме и самим тиме је обавеза Понуђача да то обезбеди?

ОДГОВОР 4:

То подразумева да је испоручилац опреме и овлашћени сервисер за ту опрему, зато што се поред испоруке тражи и монтажа и пуштање у рад.

КОМИСИЈА

