

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	1/1

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕ-КО КОСТОЛАЦ
 Улица Николе Тесле број 5-7
 Број: Е.ОС.ОП. - 374582/1-19
 Костолац, 05.07.2019.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **3100/0097/2019**, за набавку добара –**Испорука и уградња нових регулационих клапни на ЗНП-У, блок А1**, на захтев заинтересованог лица, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
 У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**

Бр. 2.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1:

У конкурсној документацији у техничкој спецификацији између осталог је написано је и следеће: „ Прикључак на закретну клапну 90° преко полуге, подешавања угла од 75°-105°“, „За спајање са клапном потребно је испоручити сет кугличастих зглобова (леви и десни)“.

Како се димензије прикључака за електромоторне погоне на вентилима разликују од произвођача до произвођача, Молим Вас да дефинишите

- димензије прикључка на регулационој клапни
- димензију полуге
- димензије кугличастих зглобова

ОДГОВОР 1:

- димензије прикључка на регулационој клапни: fi 12 mm
- димензију полуге: 75cm, 80cm, 90cm, 135cm
- димензије кугличастих зглобова: на старим погонима немамо кугличастих зглобова и овде је потребно прилагођење од стране Извођача

ПИТАЊЕ 2:

Како је почела сезона одмора и сви раде смањеним капацитетом, Молим Вас да продужите рок за давање понуде.

ОДГОВОР 2: Наручилац остаје при року за подношење понуда одређеном у Позиву за подношење понуде.

КОМИСИЈА
