

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	1/1

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕ-КО КОСТОЛАЦ

Улица Николе Тесле број 5-7

Број: 115-E.05.07-356216/8-2019

03 09 2019.

(место и датум)

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3100/0316/2019 (803/2019), за набавку добара – Заптивке за пнеуматски погон на захтев заинтересованог лица, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **обајављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ:

На страни 4 у техничкој спецификацији за позицију бр.1 тражи се „ЗАПТИВКА ЗА ПНЕУМАТСКИ ПОГОН ARI ARMATUREN DP33 REF. 0460000052, до се на истој страни у делу, квалитет и техничке карактеристике, као опис за исту ставку, позицију бр1 стоји опис „Мембрана за пнеуматски погон ARI Armaturen DP33 ref. 0389020083“

Од стране оригиналног произвођача ARI Armaturen добили смо одговор да сет резервних делова за пнеуматски актуатор DP33 под референтним борјем 0460000052 обухвата позиције пшод редним бројевима 3.1 3.2 3.3 и 3.4 из каталога оригиналног произвођача чији извод вам достављамо уз ово питање.

Такође од стране оригиналног произвођача добили смо и одговор да допунски опис за ову позицију „Мембрана за пнеуматски погон ARI Armaturen DP33“ под референтним бројем 0389020083 представља засебни део односно позицију бр 10. из каталог који вам достављамо уз ово питање.

Молимо Вас да нам одговорите да ли сте на позицији број 1 тражили сет са референтним бројем 0460000052 и позицијама бр 3.1 3.2 3.3 из каталога оригиналног произвођача или пак се тражи мембрана са референтним бројем 0389020083 и позицијом број 10 из каталога оригиналног произвођача.

ОДГОВОР :

Тражи се мембрана (позиција 10. из каталога) као што стоји у опису.

КОМИСИЈА

#Bacik