	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	1/2

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕ-КО КОСТОЛАЦ
Улица Николе Тесле број 5-7

Број: E.05.01.-446752/1-19

Костолац, 30.08.2019.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **3100/0659/2019**, за набавку добара – **ЦЕВИ ПРЕДИЗОЛОВАНЕ**, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Бр. 1

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1

- На страни 5. конкурсне документације тачка 3.2 стоји следеће:

„3.2 Квалитет и техничке карактеристике (спецификације).

Уз понуду обавезно доставити Сертификат о квалитету робе и декларацију произвођача, фотокопије сертификата о типском контролисању производа, као и пратећих извештаја, фотокопије сертификата о периодичном контролисању, као и пратећих извештаја, и сертификат о усклађености по стандарду (SRPS) EN ISO 3834-3, и Упутство за монтажу предизолованих спојница“

ПИТАЊЕ 1

Како конкурсном документацијом није експлицитно наведено, наше питање гласи:

Да ли доле наведени сертификати произвођача нуђеног предизолованог материјала, које је обавезно доставити уз понуду, морају бити издати од стране акредитованог сертификационог тела?


о Сертификат о типском контролисању SPRS-EN 253; SRPS-EN 448; SRPS-EN 488; SRPS-EN 489

о Сертификат о периодичном контролисању SPRS-EN 253; SRPS-EN 448; SRPS-EN 488; SRPS-EN 489

о Сертификат о усклађености по стандарду (SRPS) EN ISO 3834-3

- У истој тачки 3.2 на 5. страни конкурсне документације наведено је следеће:

„Цев је шавна или бешавна у складу са SRPS EN 10216-2 и SRPS EN 10217-2, SRPS EN 10217-5. Шавне су за пречнике веће од фи 114, а остале су бешавне“, а у тачки 3.1. Врста

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	2/2

и количина добара, на страни бр.4 конкурсне документације, под позицијама бр. 1 и бр.8 наведено је:

„1	746789	CEV CRNA ŠAVNA PREDIZOLOVANA FI 76,1X2,9 ST 37.00“
„8	894494	CEV ŠAVNA PREDIZOLOVANA FI 48,3 Č.0361“

ОДГОВОР 1

Сертификати о типском и периодичном контролисању, као и пратећи извештаји о контролисању, морају бити издати од стране контролног тела акредитованог у складу са стандардом (SRPS) ISO/IEC17020.

Сертификат о усклађености по стандарду (SRPS) EN ISO 3834-3 мора бити од стране овлашћеног националног тела за сертификацију произвођача овлашћеног од стране Међународног тела за овлашћивање (IAB) Међународног института за заваривање (IIW)

ПИТАЊЕ бр.2

Да ли приликом састављања понуде пратимо упутства из тачке 3.1. Врста и количина добара или из тачке 3.2. Квалитет и техничке карактеристике (спецификације)?

ОДГОВОР 2

Приликом састављања понуде пратите упутства из тачке 3.2.

КОМИСИЈА

