

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	1/1

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕ-КО КОСТОЛАЦ

Улица Николе Тесле број 5-7

Број E.O.5.01 - 476.934/1-19

Костолац, 30.08.2019.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **3100/0659/2019**, за набавку добра – **ЦЕВИ ПРЕДИЗОЛОВАНЕ**, на захтев заинтересованог лица, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**

Бр. 2

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1

Питање је везано за ПОГЛАВЉЕ 3 - ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

- на страни 5. сте написали: „Цев је шавна или бешавна у складу са SRPS EN 10216-2 и SRPS EN 10217-2, SRPS EN 10217-5. Шавне су за пречнике веће од фи 114, а остале су бешавне.,

- страна 4 - тачка 3.1. - не одговара тумачењу са стране 5., која је цев ШАВНА, а која БЕШАВНА.

Да ли да се држимо табеле са стране 4. или карактеристика са стране 5?

ОДГОВОР 1

Држимо се стране 5.

, Цев је шавна или бешавна у складу са SRPS EN 10216-2 и SRPS EN 10217-2, SRPS EN 10217-5. Шавне су за пречнике веће од фи 114, а остале су бешавне.

КОМИСИЈА

