

	Одлука о обустави поступка	Ознака формулара	QF-G-026
		Број страна	1/6

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕКО КОСТОЛАЦ
Улица, Николе Тесле, број, 5-7,
Број: Е.05.01.-356194/12-2019
Костолац, 18.10.2019

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.192621/30-16 од 25.05.2016. године - пречишћен текст) и члана 45. Правилника о уређивању поступка јавне набавке у Јавном предузећу „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.359310/1-18 од 20.07.2018.године), на основу Извештаја о стручној оцени понуда (број Е.05.01.-513400/1-19 од 20.09.2019.године), финансијски директор ТЕ-КО Костолац, по Пуномоћју директора ЈП ЕПС број 12.01-40958/8-16 од 02.06.2016. године, у име и за рачун ЈП ЕПС, доноси

**ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ОТВОРЕНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ЈАВНА НАБАВКА бр. 3100/0659/2019
(ЈН 885/2019)
ЈАНА 1571/2019**

1. ОБУСТАВЉА СЕ отворени поступак за јавну набавку добара: цеви предизоловане (назив и шифра из ОРН: 44163100-цеви) по основу неиспуњења услова за доделу уговора јер су поднете понуде неприхватљиве.
2. Процењена вредност јавне набавке износи 6.302.481,00 динара без ПДВ-а.
3. Поступак ће бити поново спроведен када се за то стекну услови.
4. Наручилац нема обавезу надокнаде трошкова за припрему понуде.
5. Ова одлука се објављује на Порталу управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца у року од три дана од дана доношења.
6. Обавештење о обустави поступка које садржи податке из прилога ЗК, објављује се на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року од пет дана од дана коначности одлуке.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

1. Предмет јавне набавке добара су: цеви предизоловане
2. Процењена вредност јавне набавке износи: 6.302.481,00 динара без ПДВ-а.
3. Основни подаци о понуђачима су :

Ред. бр.	Назив	Адреса
1.	Група понуђача RAREX COMPANY ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ДОО, БЕОГРАД (носилац посла) и РЕТЕХ ДОО ПОЖАРЕВАЦ	ул. Бранка Пешића бр.11 11000 Београд
2.	АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ИЗОЛИР ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ИЗОЛАЦИОНОГ МАТЕРИЈАЛА, ИЗВОЂЕЊЕ ИНСТАЛАЦИОНИХ И ЗАВРШНИХ РАДОВА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ, ТРГОВИНА И УГОСТИТЕЉСТВО, ЗРЕЊАНИН	ул.Новосадски пут бб 23000 Зрењанин
3.	ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ ИЗО-ЕКОМОНТ ДОО, ОБРЕНОВАЦ	ул. Немањина бр.232 11500 Обреновац

	Одлука о обустави поступка	Ознака формулара	QF-G-026
		Број страна	2/6

4. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена понуда:

Ред бр.	Разлози за одбијање понуде	Понуђена цена
1.	<p>Понуда групе понуђача RAREX COMPANY ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ДОО, БЕОГРАД (носилац посла) и PETEX ДОО ПОЖАРЕВАЦ је неприхватљива због:</p> <p>Конкурсном документацијом у делу ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, тачком 3.1 Врста и количина добара, на позицији 18. одређен је LUK CEVNI PREDIZOLOVANI FI 42,4X2,6 R1,5 D 90</p> <p>Понуђач је дужан да за све позиције из техничке спецификације уз понуду приложи извод из каталога или проспекат којима се доказује да понуђена добра испуњавају конкурсном документацијом тражене техничке карактеристике. Понуђач је дужан да у каталогу (проспекту) обележи добра која нуди тако што ће поред назива и података о добрима која нуди уписати редни број позиције из техничке спецификације (структуре).</p> <p>Прегледом понуде – ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, на позицији редни број 18. у колони „назив произвођача, добара, модел, ознака добра“ понуђен је ЛУК ЦЕВНИ ПРЕДИЗОЛОВАНИ, произвођача Zaklad Produkcyjno Usługowy Miedzyrzecz POLSKIE RURY PREIZOLOWANE Sp.zo.o, каталожки број К-32/90.</p> <p>Као доказ о испуњености напред наведеног услова понуђач је доставио извод из каталога произвођача (лист понуде 86/140) са обележеном понуђеном позицијом под редним бројем 18.</p> <p>Затевани ЛУК ЦЕВНИ ПРЕДИЗОЛОВАНИ из техничке спецификације према ознаци је пречника 42,4 mm, под углом 90° и <u>радијуса R1,5 D</u>. У приложеном изводу каталога назначено је да се лукови са радијусом R1,5 D израђују називног пречника 100-600 mm, а лукови називног пречника 20-80 mm израђују се са радијусом R 3 D.</p> <p>На основу напред наведеног на позицији 18. понуђени ЛУК ЦЕВНИ ПРЕДИЗОЛОВАНИ је <u>радијуса лука R 3 D</u> а не R1,5 D како је захтевано техничком спецификацијом.</p> <p>Тачком 3.2 Квалитет и техничке карактеристике (спецификације) одређено је шта треба да садрже Термоскупљајуће спојнице у комплекту :</p>	<p>5.747.919,00 динара без ПДВ-а</p>



Одлука о обустави
поступка

Ознака
формулара

QF-G-026

Број страна

3/6

- Термоскупљајућа PEHD спојница,
- мастик трака од бутил каучука (2 комада),
- термоскупљајући рукавци/траке од полиолефина (2 комада),
- PE чепови (2 комада),
- чепови за одваздушење (2 комада),
- дистанцер за вођење жица (2 комада)
- чауре за спајање жица (2 комада),
- самолепљива трака.

На позицијама 20,21,22 и 23 одређене су СПОЈНИЦЕ ТРЕМОСКУПЉАЈУЋЕ различитих димензија.

Понуђач је доставио извод из каталога произвођача (лист понуде 88/140) са обележеним понуђеним позицијама под редним бројем 20,21,22 и 23. На приложеном изводу из каталога (лист понуде 88/140), назначено је да су „ТЕРМОСКУПЉАЈУЋЕ СПОЈНИЦЕ“ (HDPE спојница са термоскупљајућим цревом) а не са термоскупљајућом траком како је захтевано у комплету Термоскупљајуће спојнице.

Сходно изложеном, утврђено је да понуда не испуњава потпуно све захтеве из техничке спецификације због чега се понуда не може сматрати одговарајућом у смислу члана 3.став 1.тачка 32) ЗЈН, односно прихватљивом у смислу члана 3.став 1.тачка 33) ЗЈН, те се иста одбија као неприхватљива сагласно члану 107.став 1. ЗЈН.

Тачком 3.2 **Квалитет и техничке карактеристике (спецификације)** одређено је:

Уз понуду обавезно доставити Сертификат о квалитету робе и декларацију произвођача, фотокопије сертификата о типском контролисању производа, као и пратећих извештаја, фотокопије сертификата о периодичном контролисању, као и пратећих извештаја, и сертификат о усклађености по стандарду (SRPS) EN ISO 3834-3, и Упутство за монтажу предизолованих спојница.

Као доказ о испуњености напред наведеног услова понуђач је доставио **SERTIFIKAT PN-EN ISO 3834-2:2007** произвођача Zakład Produkcyjno Usługowy Miedzyrzecz POLSKIE RURY PREIZOLOWANE Sp.zo.o, а не захтевани Сертификат о усклађености по стандарду **EN ISO 3834-3**. то за последицу има да понуда има битан недостатак из члана 106. став 1. тачка 5) ЗЈН због којег није могуће утврдити стварну садржину понуде, нити се услед наведеног недостатка ова понуда може упоредити са другим понудама.



Одлука о обустави
поступка

Ознака
формулара

QF-G-026

Број страна

4/6

	<p>Чланом 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а одређено је да је прихватљива она понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.</p> <p>Чланом 107. став 1. ЗЈН-а прописано је да је наручилац дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде.</p>	
2.	<p>Понуда понуђача АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ИЗОЛИР ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ИЗОЛАЦИОНОГ МАТЕРИЈАЛА, ИЗВОЂЕЊЕ ИНСТАЛАЦИОНИХ И ЗАВРШНИХ РАДОВА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ, ТРГОВИНА И УГОСТИТЕЉСТВО, ЗРЕЊАНИН је неприхватљива због:</p> <p>Понуђена цена износи 6.303.197,00 динара и иста прелази износ процењене вредности јавне набавке (6.302.481,00 динара), због чега се понуда не може сматрати прихватљивом у смислу члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а.</p> <p>Чланом 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а одређено је да је прихватљива она понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.</p> <p>Чланом 107. став 1. ЗЈН-а одређено је да је наручилац дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде.</p> <p>Будући да је за наведену понуду утврђено да прелази износ процењене вредности јавне набавке, то се иста не може сматрати прихватљивом у смислу члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а, те се иста одбија као неприхватљива, сагласно члану 107. став 1. ЗЈН-а.</p>	6.303.197,00 динара без ПДВ-а
3.	<p>Понуда понуђача ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ ИЗО-ЕКОМОНТ ДОО, ОБРЕНОВАЦ је неприхватљива због:</p> <p>Конкурсном документацијом у делу ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, тачком 3.1 Врста и количина добара, на позицији 16. одређен је LUK CEVNI PREDIZOLOVANI FI 139,7X4 R 1,5D 90 EN 448 EN 488 EN 489</p> <p>Понуђач је дужан да за све позиције из техничке</p>	5.781.182,00 динара без ПДВ-а



Одлука о обустави
поступка

Ознака
формулара

QF-G-026

Број страна

5/6

спецификације уз понуду приложи извод из каталога или проспекта којима се доказује да понуђена добра испуњавају конкурсном документацијом тражене техничке карактеристике. Понуђач је дужан да у каталогу (проспекту) обележи добра која нуди тако што ће поред назива и података о добрима која нуди уписати редни број позиције из техничке спецификације (структуре).

Прегледом понуде – ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, на позицији редни број 16. у колони „назив произвођача, добара, модел, ознака добра“ понуђен је ЛУК ЦЕВНИ ПРЕДИЗОЛОВАНИ, произвођача „ИЗО-ЕКОМОНТ“ д.о.о.

Као доказ о испуњености напред наведеног услова понуђач је доставио извод из каталога произвођача „ИЗО-ЕКОМОНТ“ д.о.о. (лист понуде 77-78/84) са обележеном понуђеном позицијом под редним бројем 16.

Затевани ЛУК ЦЕВНИ ПРЕДИЗОЛОВАНИ из техничке спецификације на позицији 16. према ознаци је пречника 139,7 mm, дебљина зида 4 mm, под углом 90° и радијуса R1,5 D.

У приложеном изводу каталога произвођача Табела 1.2 **Предизоловани лук**, обележена је понуђена позиција 16.

На позицији 16. у наведеној Табели, понуђени ЛУК ЦЕВНИ ПРЕДИЗОЛОВАНИ је пречника 139,7 mm, дебљина зида 3,6 mm а не 4 mm како је захтевано техничком спецификацијом.

На основу напред наведеног, утврђено је да понуда не испуњава потпуно све захтеве из техничке спецификације због чега се понуда не може сматрати одговарајућом у смислу члана 3.став 1.тачка 32) ЗЈН, односно прихватљивом у смислу члана 3.став 1.тачка 33) ЗЈН, те се иста одбија као неприхватљива сагласно члану 107.став 1. ЗЈН.

	Одлука о обустави поступка	Ознака формулара	QF-G-026
		Број страна	6/6

5. На основу наведеног Комисија предлаже Наручиоцу да донесе одлуку о обустави поступка по основу неиспуњења услова за доделу уговора, јер су поднете три неприхватљиве понуде.

На основу наведеног одлучено је као у диспозитиву.

ПРАВНА ПОУКА:

У складу са чланом 149. став 6. Закона о јавним набавкама („Службени гласник републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15) захтев за заштиту права се може поднети у року од десет дана од дана објаве ове Одлуке на Порталу јавних набавки.




**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ
БЕОГРАД**

Милан Лаковић
 Финансијски директор
 ТЕ-КО Костолац

Доставити: финансијском директору ТЕ-КО Костолац, организационој целини за набавке и комерцијалне послове Огранка, Комисији за ЈН и Архиви