	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	1/3

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕ-КО КОСТОЛАЦ
Улица: Николе Тесле број: 5-7
Број: Е.ОС.ОЛ - 426544/1-13

Костолац 01.08.2019. године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3100/0011/2019, за набавку **ОПРЕМА ЗА МЕРЕЊЕ МЕХАНИЧКИХ ВЕЛИЧИНА-СОНДЕ ИНДУКТИВНЕ, СЕНЗОРИ, ИНДУКТИВНИ, КОНВЕРТОРИ, МОНИТОРИ БРЗИНЕ** на захтев заинтересованог лица, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Бр. 5.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **обајављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

Питање бр.1.

Позција 5: MONITOR BRZINE M 30X1,5 SA SS KONEKTOROM NAPAЈANJE 10-36V DC

Позција 1618210: Компактни контролор брзине DI500...-lfm-elektronic

-M30x1,5

-напајање: 12-36VDC

-излаз: DC PNP, normalno otvoren

-растојање детекције: 10mm

-frekvencija prigušenja (maks.): 15000 impulsi/min

-opseg podešavanja granične vrednosti: od 3 do 300 impulsi/min

-podešavanje tačke uključivanja: višeokretni potencijometar

-histerezis: 10% od granične vrednosti


-zadržka pri kretanju: 5s

-temperatura ambijenta od -25 do 80°C

-priključak: PVC cable/ 2m; 3x0,5mm

Traženo se više ne proizvodi, molim Vas da proverite da li odgovara nova serija IFM DI5020. Postoje odstupanja od traženog, pa kako bi Vam adekvarno bilo isporučeno, molim Vas da nam potvrdite da li odgovara DI5020 ?

Позција 16 TRANSMITER POLOŽAJA SG16LED 24 VDC IZLAZ 4- 20MA NAPAЈANJE 14-33V DC IP65 UGAO 140*

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	2/3

Pozicija 1763490: Transmitter položaja- SG16
 -aluminijumsko kućište, zaštite IP 65
 -ugao detekcije 0+140 °
 -radna temperatura -25+80 °C
 -otpornost na vibracije 10g,5-200Hz
 -napajanje 14-33V DC
 -izlazni signal 4-20mA, dvožična veza
 -podešavanje nule i opsega preko membranskih tastera

Proizvodjaču je neophodno da zna serijski broj ventila, te Vas molim za tu informaciju


Одговор на питања бр.1 .

IFM DI5020 se prihvata kao ekvivalent traženog uređuja.

Одговор на питања бр.2 .

Sa ventila se ne može očitati seriski broj. Umesto toga vam šaljem sliku pločice sa transmitera položaja.



 Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
	Број страна	3/3

Наведена појашњења представљају саставни део конкурсне документације предметне набавке.

КОМИСИЈА

[Handwritten signature]