	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	1/2

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
 /ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕ-КО КОСТОЛАЦ
 Улица Николе Тесле, број 5-7
 Број: E.05.01.-450239/1-19
 Костолац, 15.08.2019.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12 и 14/15), Комисија за јавну набавку број 3100/0018/2019, за набавку – Прибор за табле и инсталације, на захтев заинтересованог лица, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
 У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
 Бр. 2**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **обајављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:


ПИТАЊЕ 1: у Додатним информацијама или појасњењима у вези са припремањем понуде бр. 1 објављеним на Порталу јавних набавки 14.08.2019., као одговор на питање везано за позицију 66 преписали сте одговор који сте дали за позицију 65. На позицији 66 се тражи трофазна утицница S-NU 16A/380V у силумину, постављено је питање у којој IP заштити треба да се понуди. Молимо Вас да нам казете у којој IP заштити треба да се понуди ова трофазна силуминска утицница.

ОДГОВОР 1: Слично типу производа ТЕП ПРИКЉУЧНИЦА ТИП 16 A/415V, IP 41, метал ММР 16 БРОЈ ЗА НАРУЦБУ 652 710

ПИТАЊЕ 2: Као одговор на питање везано за позицију 61 где се тражи утикац УТОР 2x16, рекли сте да треба да се нуди слично типу ТЕП утикац 16А 3Р. Да ли Вам треба трополни или двополни утикац?

ОДГОВОР 2: Остајемо при томе да треба трополни .

ПИТАЊЕ 3: На позицијама 7 и 8 се траже ознаке за клеме ST 1,5 ZB 4 i ST 2,5 ZB 5 – како клема нема у даљој спецификацији, молимо Вас да нам казете да ли се нуде ознаке за Schrackове клеме? Ако је то случај молимо Вас да нам дате број артикла код Schracka како бисмо Вам понудили тацне ознаке које су Вам потребне, јер се то разликује од производјаца до производјаца.

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	2/2

ОДГОВОР 3: Захтевају се ознаке клема ZB4 и ZB5 за тип клема ST(1,5| 4) .

1 Ознака клеме ZB4 има ширину од 4mm и под овом ознаком има укупно (10 секција x 10комада)100комада ознака.

2 Ознака клеме ZB5 има ширину од 5mm и под овом ознаком има укупно (10 секција x 10комада)100комада ознака.

Обе врсте ознака су беле боје ,од PA материјала , опсег температуре -40 °C ... 100 °C, 3 за вертикално обележавање и могу се наручити од PHCHENIX CONTACT или других одговарајућих произвођача.

КОМИСИЈА

