	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	1/2

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
/ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕ-КО КОСТОЛАЦ
Улица Николе Тесле, број 5-7
Број: 08.01-4846 45/1-2019
Костолац, 04.09.2019.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12 и 14/15), Комисија за јавну набавку број 3100/0018/2019, за набавку – Прибор за табле и инсталације, на захтев заинтересованог лица, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Бр. 3**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **обајављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1: Позиција број 1:

У опису сте навели да Вам је потребан адаптер систематски за инд. Шуко И каталошки број 83990 Merlin Geren.

Питање број 1:

С обзиром да на интернету није доступно ништа везано за наведену фирму, као ни за каталошки број, можете ли да појасните какав Вам је адаптер потребан.

ОДГОВОР 1: У прилогу вам достављам слике адаптера

ПИТАЊЕ 2: Позиција број 6:

У опису сте навели да Вам је потребна обујмица ПВЦ Л150.

Питање број 2:

С обзиром на тражену димензију, да ли Вам је потребна ПВЦ везица Л-150?

Молимо Вас да нам детаљније појасните шта Вам је потребно, како би Вам понудили адекватно решење.

ОДГОВОР 2: Прихвата се везица ПВЦ Л -150 .


ПИТАЊЕ 3: Позиција број 31:

У опису сте навели да Вам је потребно средство за брзу поправку оштећења на транспортним тракама, двокомпонентно, 400ml.

Питање број 3:

Од ког материјала је транспортна трака за коју је потребно средство?

Како би Вам понудили оно што Вам је потребно, морамо знати материјал траке за коју је потребно средство.

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	2/2

ОДГОВОР 3: Потребно је да понудите дво-компонентну полиуретанску пасту чији је референтни квалитет REMA GOO или одговарајући. Техничка спецификација производа REMA GOO је:

- специфична тежина: 1,08 g/cm³
- затезна чврстоћа : 9N/mm²
- издужење при кидању: 825%
- абразија : 165mm³
- температурни опсег :- 40 do 120°C
- туба од 400ml ...

ПИТАЊЕ 4: Позиција број 66:

У опису сте навели да Вам је потребна утичница трофазна 16A/380V у силумину.

Питање број 4:

У додатном појашњењу сте навели утичницу од фирме ТЕП која је на 415V. С обзиром да смо добили одговор из те фирме како vise не производе тај артикал, а на територији Републике Србије постоје утичнице на 250V, можемо ли понудити то као решење?

ОДГОВОР 4: Утичница трофазна 16A/380V у силумину. IP41 метална (у силумину). Фазни напон 220V а међуфазни је 380V.

ПИТАЊЕ 5: Позиције 76, 77 И 78:

У опису сте навели да су Вам потребне уводнице ПГ 13.5, 16 И 21 отпорне на удар И температуру.


Питање број 5:

Од ког материјала су тражене уводнице?


ОДГОВОР 5: Од полиамида. Уводнице од полиамида са стакленим влакнима се користе тамо где је потребно обезбедити високу затезну чврстоћу . Уводнице су самогасиве и отпорне су на UV-зрачење и атмосферске утицаје. Атестиране су у складу са DIN 46320.

Прилог: слике адаптера

КОМИСИЈА







PKZA203



3 303432 348014



XX10483



