	<b>Додатне информације и појашњења</b>	<b>Ознака формулара</b>	<b>QF-G-029</b>
		<b>Број страна</b>	<b>1/3</b>

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД  
 /ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕ-КО КОСТОЛАЦ  
 Улица Николе Тесле, број 5-7  
 Број: *E.05.01-447232/1-19*  
 Костолац, 14.08.2019.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12 и 14/15), Комисија за јавну набавку број 3100/0018/2019, за набавку – Прибор за табле и инсталације, на захтев заинтересованог лица, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА  
 У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ  
 Бр. 1**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **обајављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1:** Позиција 2 – IP заштита и да ли је утицница преносна, надградна или уградна?

**ОДГОВОР 1:** Слично типу производа ТЕП ПРИКЉУЧНИЦА 16А – 2Р, 24V, IP 44 ТИП МПМ 02, БРОЈ ЗА НАРУЦБУ 404 170

**ПИТАЊЕ 2:** Позиција 9, 10, 13, 23, 30 – која IP заштита је потребна?

**ОДГОВОР 2:**

Позиција 9 - Слично типу производа ТЕП СКЛОПКА 10 А / 250 V, исклопна, IP 41, метал ТИП ММС 04/1, БРОЈ ЗА НАРУЦБУ 479 202

Позиција 10 – IP55

Позиција 13 - Слично типу производа ТЕП СКЛОПКА 10 А / 250 V, серијска, IP 41, метал ТИП ММС 04/2 БРОЈ ЗА НАРУЦБУ 479 218

Позиција 23 - Утицница двополна са порцуланском језгром

Уградња на зид помоћу вијака до 4mm

Номинална струја/напон: 16А / 250V~

Степен заштите: IP 55

Стандард: IEC 60884-1, IEC 60529

Позиција 30 - Потребно је понудити : ЈЕДНОПОЛНУ ОГ склопку назидну , Номинални струја/напон: 10А / 250V~ Степен заштите: IP 55

**ПИТАЊЕ 3:** Позиција 25 – која IP заштита?


**ОДГОВОР 3:** Слично типу производа ТЕП ММК 08/6 (СА СТЕЗАЉКОМ 6 УВОДНИЦА) 2,5 mm<sup>2</sup> IP 41 МЕТАЛ, БРОЈ ЗА НАРУЦБУ 606 360

**ПИТАЊЕ 4:** Позиција 26 – од ког материјала је кутија и која је IP заштита?

**ОДГОВОР 4:** Слично типу производа ТЕП ММК 08/4 (СА СТЕЗАЉКОМ 4 УВОДНИЦА) 2,5 mm<sup>2</sup> IP 41 МЕТАЛ, БРОЈ ЗА НАРУЦБУ 606 355

**ПИТАЊЕ 5:** Позиција 36 и 37 – да ли се мисли на 12-полну клему или ВС клему?

**ОДГОВОР 5:** Мисли се на клему за монтажу на ВС шину

	<b>Додатне информације и појашњења</b>	<b>Ознака формулара</b>	<b>QF-G-029</b>
		<b>Број страна</b>	<b>2/3</b>

**ПИТАЊЕ 6:** Позиција 44 – изолир трака које дужине и боје?

**ОДГОВОР 6:** Изолир траке ширине 19mm +/- 1mm; дужине 20 m +/- 2m ; Наручену количину поделити у четири боје: ¼ црна, ¼ црвена, ¼ плава и ¼ жуто зелена.

**ПИТАЊЕ 7:** Позиција 46 – која је IP заштита и да ли је утикач преносни, надградни или уградни

**ОДГОВОР 7:** Слично типу производа ТЕП УТИКАЧ 63 А – 5Р, 250/415 V, IP 67 ТИП МПУ 20, БРОЈ ЗА НАРУЦБУ 405 339

**ПИТАЊЕ 8:** Позиција 49 – пише 16/20А, како од 20А не постоје индустријске утицнице и утикаци да ли да нудимо од 16А или 32А, која IP заштита се тражи?

**ОДГОВОР 8:** Слично типу производа ТЕП УТИКАЧ 16 А – 2Р, 24 V, IP 44, ТИП МПМ 04 БРОЈ ЗА НАРУЦБУ 405 066

**ПИТАЊЕ 9:** Позиција 50, 51, 52, 53, 54 – која IP заштита?

**ОДГОВОР 9:**

Позиција 50 – IP44, 6h

Позиција 51 – IP 67

Позиција 52 – IP44

Позиција 53 - IP44, 6h

Позиција 54 - IP44, 6h

**ПИТАЊЕ 10:** Позиција 55 – која IP заштита, и да ли је преносни, надградни или уградни?

**ОДГОВОР 10:** Слично типу производа ТЕП УТИКАЧ 32 А – 5Р, 250/415 V, IP 44, ТИП МПУ 67, БРОЈ ЗА НАРУЦБУ 775 471

**ПИТАЊЕ 11:** Позиција 58 – на кабл или надградни?

**ОДГОВОР 11:** Надградни

**ПИТАЊЕ 12:** Позиција 60, 61 – ИП заштита и да ли је на кабл, уградни или надградни?

**ОДГОВОР 12:**

Позиција 60 - Могућност уградње на кабл пречника: 13mm

Степен механичке заштите: IP20


Опис: Трополни утикач, поликарбонат, "L" изведба

Израда од материјала отпорног на удар

Номинална струја: 16А

Номинални напон: 380 - 440V AC

Позиција 61 - Слично типу производа ТЕП УТИКАЧ 16 А – 3Р, 250 V, IP 44, ТИП МПУ 29 БРОЈ ЗА НАРУЦБУ 405 115

	<b>Додатне информације и појашњења</b>	<b>Ознака формулара</b>	<b>QF-G-029</b>
		<b>Број страна</b>	<b>3/3</b>

**ПИТАЊЕ 13:** Позиција 63 – IP заштита?

**ОДГОВОР 13:** Утицница трополна са порцуланском језгром  
Уградња на зид помоћу вијака до 4mm  
Номинална струја/напон: 16А / 250V~  
Степен заштите: IP 55  
Стандард: IEC 60884-1, IEC 60529

**ПИТАЊЕ 14:** Позиција 64 – с обзиром да се трази артикал под сифром произвођаца ТЕП, али ознака MPP10 не постоји, MPP стоји за уградне утицнице у IP44 заштити. Да ли да се нуди уградна утицница IP44 32А 5P?

**ОДГОВОР 14:** Слично типу производа ТЕП ПРИКЉУЧНИЦА 32 А – 5P, 250/415 V, IP 44 ТИП MPP 57, БРОЈ ЗА НАРУЏБУ 775 328

**ПИТАЊЕ 15:** Позиција 65 – исто као код позиције 64, MPP18 не постоји у ТЕП-овом каталогу. MPP17 је ознака за уградну утицницу 125А 5P IP44. Да ли тразите да се нуди уградна индустријска утицница 125А 5P?

**ОДГОВОР 15:** Слично типу производа ТЕП ПРИКЉУЧНИЦА 125 А – 5P, 250/415 V, IP 67 ТИП MPP 18, БРОЈ ЗА НАРУЏБУ 404 401

**ПИТАЊЕ 16:** Позиција 66 – која IP заштита?

**ОДГОВОР 16:** Слично типу производа ТЕП ПРИКЉУЧНИЦА 125 А – 5P, 250/415V, IP 67, ТИП MPP 18, БРОЈ ЗА НАРУЏБУ 404 401

**ПИТАЊЕ 17:** Позиција 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 и 75 – која IP заштита?

**ОДГОВОР 17:**

Позиција од 68 до 74 – IP 44

Позиција 75 – IP67

**ПИТАЊЕ 18:** Да ли уз уводнице на позицијама 79 и 80 треба да се нуде и контра матице?

**ОДГОВОР 18:** Да.

КОМИСИЈА

