

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	1/1

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕ-КО КОСТОЛАЦ
Улица Николе Тесле број 5-7
Број: Е.ОС.01-554013/1-2019
Костолац, 10.10.2019.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3100/0019/2019, за набавку Санација грађевинских објеката и делова објеката, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Бр. 1.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1:

153.	Opšivanje strehe trapezastim aluminijumskim plastificiranim limom TR 40/150 debljine 0,80 mm,u boji po izboru investitora.U cenu uracunati i podkonstrukciju.	m ²	50
------	--	----------------	----

На страни 138 се тражи алуминијумски лим пластифицирани.
Можете ли рећи боју пластифицираног лима.

ОДГОВОР 1: Боја трапезастог пластифицираног лима ће се изабрати у току извођења радова.

КОМИСИЈА
