

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	1/1

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕ-КО КОСТОЛАЦ
Улица: Николе Тесле број: 5-7
Број: *6-05-01 - 350749/1-2020*
Костолац *31.07.2020*
(место и датум)

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3100/0044/2020, за набавку добара вуна минерална на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Бр.3.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **обајављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ бр.1. На основу којих Техничких параметара је Техничких параметара је техничка Спецификација тачка 3.1. промењен захтев да минимална температура уместо првобитне 640С буде 660С?

ОДГОВОР 1: На термоенергетским постројењима, снаге преко 100MW, употребљава се минерална вуна која је негорива на 660°C. Тачно је, да има делова постројења где су параметри такви да се као изолациони материјал може употребити минерална вуна која не гори на 640°C. Међутим, ради унифицирања материјала и смањења могућности грешке при монтажи изолације, опредељујемо се за минералну вуну која је стабилна на најнеповољнијим параметрима (температури). Наручилац остаје при својој одлуци да се захтева минерална вуна негорива на 660°C, класе негоривости А1, по стандарду SRPS ISO 1182/2019.

КОМИСИЈА

Славољуб Стокић

