

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	1/1

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕ-КО КОСТОЛАЦ
 Улица Николе Тесле број 5-7
 Број: E.05.01-452773/1-19
КОСТОЛАЦ, 19.08.2019.
 (место и датум)

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **3100/0047/2019 (598/2019)**, за набавку добара- Компезатори гумени на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Бр. 1.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **обајављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ:

У техничком делу набавке 3.1. Врста и количина добара стоји појашњење да се траже гумени компензатори No 150 NP10 - 2 комада и No 500 NP16 - 1 комад.
 Затим се у поглављу 3.2. Квалитет и техничке карактеристике наводи да се за гумени компензатор DN150 PN10 тражи Уградбена дужина L=135mm, што по стандарду одговара гум. компензатору DN80 NP10. По стандарду, уградбена дужина за DN150 NP10 износи L=180mm. Дакле, не подудара се!
 Даље, за гум. компензатор DN500 NP16, тражите да буде PN10, што опет одудара од стандарда, а ни уградбена дужина од L=355mm не одговара, већ по стандарду она износи L=255mm

Молим да се додатно појасни, који се типови гумених компензатора заправо траже предметном јавном набавком, те да се изврши измена и допуна тендерске документације.

ОДГОВОР :

Техничке карактеристике гумених компензатора дате су на страни 4/46 у тачки 3.2 Квалитет и техничке карактеристике (спецификације).

КОМИСИЈА

H Baath