	<b>Измена конкурсне документације</b>	<b>Ознака формулара</b>	<b>QF-G-030</b>
		<b>Број страна</b>	<b>1/5</b>

НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД  
УПРАВА ЈП ЕПС

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕ-О КОСТОЛАЦ  
Улица Николе Тесле број 5-7

ПРВА ИЗМЕНА

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ


ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА 3100/0061/2019

(број од 2020. године)

*Б.О.С.О.П. - 269021/11-222, 10.06.2020. године*

	<b>Измена конкурсне документације</b>	<b>Ознака формулара</b>	<b>QF-G-030</b>
		<b>Број страна</b>	<b>2/5</b>

Наосновучлана 63. став 5. ичлана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија јесачинила:

**П Р В У   И З М Е Н У**  
**К О Н К У Р С Н Е   Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј Е**  
За јавну набавку Добра ПЛЕТЕНИЦЕ БЕЗАЗБЕСНЕ, ЗАПТИВАЧ ТРПЕЗНИ – Партија 2

- 1) На страни 8 од 87 конкурсне документације у оквиру партије 2 техничке спецификације – врста и количина добра стоји:

Pozicija	Šifra	Naziv proizvoda	JM	Ukupna količina
1	1334638	PLETENICA BEZAZBESNA 10X10 MM T=200°C P=10BAR V=15M/S PH 0-14	kg	20
2	1334689	PLETENICA BEZAZBESNA 16X16MM T=200°C P=10BAR V=15M/S PH 0-14	kg	20
3	1334719	PLETENICA BEZAZBESNA 22X22MM T=20°C P=15BAR V=15M/S PH 0-14	kg	20
4	1334700	PLETENICA BEZAZBESNA 24X24MM T=20°C P=15BAR V=15M/S PH 0-14	kg	20

Потребно је изменити тако да гласи:

Pozicija	Šifra	Naziv proizvoda	JM	Ukupna količina
1	1334638	PLETENICA BEZAZBESNA 10X10 MM T=200°C P=10BAR V=15M/S PH 2-12	kg	20
2	1334689	PLETENICA BEZAZBESNA 16X16MM T=200°C P=10BAR V=15M/S PH 2-12	kg	20
3	1334719	PLETENICA BEZAZBESNA 22X22MM T=20°C P=15BAR V=15M/S PH 2-12	kg	20
4	1334700	PLETENICA BEZAZBESNA 24X24MM T=20°C P=15BAR V=15M/S PH 2-12	kg	20

- 2) На страни 8 од 87 конкурсне документације у оквиру партије 2 техничке спецификације – квалитет и техничке карактеристике стоји:



Измена конкурсне  
документације

Ознака  
формулара

QF-G-030

Број страна

3/5

Позиција	Шифра	Назив	ЈМ	Количина	захтев	Количина	Опис / Прилог	Уз сва испоруку доставит
	1334638	PLETENICA BEZAZBESNA 10X10 MM T=200°C P=10BAR V=15M/S PH 0-14	kg	20	22/3391	20	Zahtevane pletenice treba da ispunjavaju sledeće uslove: Da budu od aramidnih vlakana i impregnirane pod vakuumom sa kolodininim čistim grafitom, uključujući i sredstvo za sprečavanje korozije i reagens za transfer toplote.	•извод из каталога •уверенје (atest) материјал испоручер плетенице
	1334689	PLETENICA BEZAZBESNA 16X16MM T=200°C P=10BAR V=15M/S PH 0-14	kg	20	22/3391	20	Zahtevane pletenice treba da ispunjavaju sledeće uslove: Da budu od aramidnih vlakana i impregnirane pod vakuumom sa kolodininim čistim grafitom, uključujući i sredstvo za sprečavanje korozije i reagens za transfer toplote.	•извод из каталога •уверенје (atest) материјал испоручер плетенице
	1334719	PLETENICA BEZAZBESNA 22X22MM T=20°C P=15BAR V=15M/S PH 0-14	kg	20	22/3391	20	Zahtevane pletenice treba da ispunjavaju sledeće uslove: Da budu od aramidnih vlakana i impregnirane pod vakuumom sa kolodininim čistim grafitom, uključujući i sredstvo za sprečavanje korozije i reagens za transfer toplote.	•извод из каталога •уверенје (atest) материјал испоручер плетенице
	1334700	PLETENICA BEZAZBESNA 24X24MM T=20°C P=15BAR V=15M/S PH 0-14	kg	20	22/3391	20	Zahtevane pletenice treba da ispunjavaju sledeće uslove: Da budu od aramidnih vlakana i impregnirane pod vakuumom sa kolodininim čistim grafitom, uključujući i sredstvo za sprečavanje korozije i reagens za transfer toplote.	•извод из каталога •уверенје (atest) материјал испоручер плетенице

Потребно је изменити тако да гласи:

Позиција	Шифра	Назив	ЈМ	Количина	захтев	Количина	Опис / Прилог	Уз сва испоруку доставит
	1334638	PLETENICA BEZAZBESNA 10X10 MM T=200°C P=10BAR V=15M/S PH 2-12	kg	20	22/3391	20	Zahtevane pletenice treba da ispunjavaju sledeće uslove: Da budu od aramidnih vlakana i impregnirane pod vakuumom sa kolodininim čistim grafitom, uključujući i sredstvo za sprečavanje korozije i reagens za transfer toplote.	•извод из каталога •уверенје (atest) материјал испоручер плетенице



Измена конкурсне  
документације

Ознака  
формулара

QF-G-030

Број страна

4/5

1334689	PLETENICA BEZAZBESNA 16X16MM T=200°C P=10BAR V=15M/S PH 2-12	kg	20	22/3391	20	Zahtevane pletenice treba da ispunjavaju sledeće uslove: Da budu od aramidnih vlakana i impregnirane pod vakuumom sa kolodnim čistim grafitom, uključujući i sredstvo za sprečavanje korozije i reagens za transfer toplote.	•извод из каталога •уверене (atest) материјал испоручи плетенице
1334719	PLETENICA BEZAZBESNA 22X22MM T=20°C P=15BAR V=15M/S PH 2-12	kg	20	22/3391	20	Zahtevane pletenice treba da ispunjavaju sledeće uslove: Da budu od aramidnih vlakana i impregnirane pod vakuumom sa kolodnim čistim grafitom, uključujući i sredstvo za sprečavanje korozije i reagens za transfer toplote.	•извод из каталога •уверене (atest) материјал испоручи плетенице
1334700	PLETENICA BEZAZBESNA 24X24MM T=20°C P=15BAR V=15M/S PH 2-12	kg	20	22/3391	20	Zahtevane pletenice treba da ispunjavaju sledeće uslove: Da budu od aramidnih vlakana i impregnirane pod vakuumom sa kolodnim čistim grafitom, uključujući i sredstvo za sprečavanje korozije i reagens za transfer toplote.	•извод из каталога •уверене (atest) материјал испоручи плетенице

3) На страни 52 од 87 конкурсне документације у оквиру партије 2 - образац структуре цена стоји:

1	1334638	PLETENICA BEZAZBESNA 10X10 MM T=200°C P=10BAR V=15M/S PH 0-14	kg	20				
2	1334689	PLETENICA BEZAZBESNA 16X16MM T=200°C P=10BAR V=15M/S PH 0-14	kg	20				
3	1334719	PLETENICA BEZAZBESNA 22X22MM T=20°C P=15BAR V=15M/S PH 0-14	kg	20				
4	1334700	PLETENICA BEZAZBESNA 24X24MM T=20°C P=15BAR V=15M/S PH 0-14	kg	20				

Потребно је изменити тако да гласи:

1	1334638	PLETENICA BEZAZBESNA 10X10 MM T=200°C P=10BAR V=15M/S PH 2-12	kg	20				
2	1334689	PLETENICA BEZAZBESNA 16X16MM T=200°C P=10BAR V=15M/S PH 2-12	kg	20				
3	1334719	PLETENICA BEZAZBESNA 22X22MM T=20°C P=15BAR V=15M/S PH 2-12	kg	20				
4	1334700	PLETENICA BEZAZBESNA 24X24MM T=20°C P=15BAR V=15M/S PH 2-12	kg	20				

	<b>Измена конкурсне документације</b>	<b>Ознака формулара</b>	<b>QF-G-030</b>
		<b>Број страна</b>	<b>5/5</b>

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и Интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА  
Славољу Стокић



Доставити:  
- Архиви