

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	1/1

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕ-КО КОСТОЛАЦ
Улица: Николе Тесле, број: 5-7
Број: ЕОСОП-081238/1-2020
Костолац 17.06.2020.
(место и датум)

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3100/0061/2019 за набавку добара : Плетенице безазбестне, заптивач трапезни – Партија 2 на захтев заинтересованог лица, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Бр.4.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **обајављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,** следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1: Партија 2

У Техничкој спецификацији за плетенице графитно армиране (поз.5 до 11) посебно је наглашен захтев „максимална радна температура: $t_{max}=550^{\circ}C$ (плетеница треба да заптива и при овој вредности температуре тј. Укључујући и вредностод $550^{\circ}C$)“. Да ли је прихватљиво да за испуњеност овако озбиљног захтева, поред брошуре произвођача, понуђач у понуди достави и сертификат са приказом „Fire Test“-а, теста температуре са Т-Т дијаграмом, издат од стране независне акредитоване лабораторије за испитивање заптивања плетенице при овакој високој температури?

ОДГОВОР 1:

Прихватљиво је да се у понуди достави и сертификат са приказом „Fire test“-а теста температуре са Т-Т дијаграмом, издат од страненезависне акредитоване лабораторије за испитивања плетенице при захтеваним високим температурама.

КОМИСИЈА

Славољуб Стокић

