

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	1/1

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕ-КО КОСТОЛАЦ
Улица: Николе Тесле, број: 5-7
Број: *E.05.01. - 347225/1-19*
Костолац *24. 06. 2019.*
(место и датум)

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3100/0073/2019, за набавку добара семеринзи О прстенови на захтев заинтересованог лица, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Бр.1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **обајављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ бр.1. Везано за позицију 129. Заптивач F185/60X12,5 mm P=206 BAR; T=545°C; MAT: PRESOVANI GRAFIT – Молимо објашњење да ли под називом „PRESOVANI“ подразумевате да је експандиран.

ОДГОВОР 1: Под називом „пресовани“ подразумевамо да је експандиран.

ПИТАЊЕ бр.2. Да ли је прихватљиво да се за позиције 25, 36, 37, 38, 41, 44, 117, 118 – понуде семеринзи који имају исти унутрашњи и спољашњи пречник, али им је дебљина за 1мм мања од захтеване.

ОДГОВОР бр.2. Наручилац остаје при техничким условима прописаним конкурсном документацијом.

ПИТАЊЕ бр.3. Да ли је прихватљиво да се уместо траженог семеринга, поз. 59, 240 x 280 x 14 ВИТОН понуди семеринг 240 x 280 x 15 ВИТОН.

ОДГОВОР бр. Наручилац остаје при техничким условима прописаним конкурсном документацијом..

КОМИСИЈА

Славољуб Стокић

