	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	1/2

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК КОСТОЛАЦ
Улица Николе Тесле број 5-7
Број: E-05-01-351929/1-19
Костолац, 25.06.2019.год.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3100-0093-2019 – Мерни инструменти – ТЕКО Костолац; Партија бр. 1 на захтев заинтересованог лица, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**

Бр.3.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

Питање бр.1:

Позиција бр.21 Šifra 1610481 ISPRAVLJAČ 12/24V 40A..... komada 5

У вашем одговору бр.Е.05.01-338674/1-19 од 19.06.2019. навели сте као одговор да је у питању референтни квалитет *Gaus Charge GC 12/24V, 24A*.

Такође и остале карактеристике које сте дали односе се на исправљач 12/24V али струје 24A.

Молимо Наручиоца да тачно дефинише да ли треба понудити исправљач од 40A или од 24A?

Уколико треба понудити исправљач од 40A, онда карактеристике и прибор које сте навели у одговору бр.Е.05.01-338674/1-19 од 19.06.2019. су неоговарајући?


Одговор бр.1:

- monofazni polumostni pretvarač, samostojeći ; podesivi struja, napon, kapacitet Ah i vreme; sa LCD displejom sa 2x16 karaktera
- napajanje 230V +/- 10%, 50Hz-60Hz 1kW; izlazna snaga 850W;
- nominalna ulazna struja: 4.5A; maksimalna startna struja: 6A
- instrumenti: LCD displej 2x16 karaktera, ampermetar 0-40,00A, voltmetar 0-40,00V, temp1 - 99 do 99C
- dužina priključnih kablova sa olovnim klemama: 1,5m, presek 6mm2
- radna temperatura: -10°C do +50 °C
- referentni kвалитет : gaus chargere GC 12/24 V , 24A

Питање бр.2:

Za sve pozicije (1-50):

Од свих произвођача предметних добара добили смо условну понуду са роком испоруке од minimum 90 дана, те из тих разлога молимо Наручиоца да рок испоруке за све позције са 45 дана повећа на minimum 90 дана.

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	2/2

Одговор бр.2: Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

У складу са наведеним појашњењима Комисија ће извршити измене и допуне конкурсне документације и исте објавити на Потралу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА
