



Одлука о додели Уговора

Ознака
формулара

QF-G-023

Број страна

1/4

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕ-КО КОСТОЛАЦ
Улица Николе Тесле број 5-7
Број: 6.05.01-185293/11-2019
Костолац 15.11.2019

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.192621/30-16 од 25. 05. 2016. године - пречишћен текст) и члана 45. Правилника о уређивању поступка јавне набавке у Јавном предузећу „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.359310/1-18 од 20.07.2018. године), на основу Извештаја о стручној оцени понуда (број Е.05.01-628211/1-19 од 13.11.2019.године), финансијски директор Огранка ТЕ-КО Костолац, по Пуномоћју директора ЈП ЕПС број 12.01.40958/8-16 од 02.06.2016. године, у име и за рачун ЈП ЕПС, доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОТВОРЕНI ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА бр.3100/0098/2019

ЈН (261/2019) ЈАНА 1517/2019

Уговор о јавној набавци добара вентили високог и средњег притиска додељује се понуђачу: „Novamat“ d.o.o. Београд чија је Понуда, евидентирана код Понуђача под бројем OFF19-10-123 од 24.10.2019.год, благовремена, одговарајућа и прихватљива, са понуђеном ценом од 14.946.905,00 динара без ПДВ-а.

Ова одлука се објављује на Порталу управе за јавне набавке и интернет страницама Наруџиоца у року од три дана од дана доношења.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

- Прејдмет јавне набавке добара је: Вентили високог и средњег притиска.
- Процењена вредност јавне набавке износи: 15.765.040,00 динара без ПДВ-а.
- Основни подаци о понуђачима су :

Ред. бр	Назив	Адреса
1.	PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJI, PROMET I USLUGE REPRO-OPREMA DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD (ČUKARICA)	ул.Славонских бригада бр.26, Београд
2.	PREDUZEĆE ZA POSREDOVANJE I PROMET SPARE PARTS INTERNATIONAL DOO, BEOGRAD (SAVSKI VENAC)	ул.Краља Милутина бр.28, Београд
3.	Novamat d.o.o. Beograd-Čukarica	ул.Лоле Рибара бр.120, Београд

- Појединачне које су одбијене, разлоги за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:



Одлука о додели Уговора

Ознака
формулара

QF-G-023

Број страна

2/4

Ред. Бр	Разлози за одбијање понуде	Понуђена цена
1.	<p>Понуда понуђача: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE REPRO-OPREMA DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD (ČUKARICA) је неприхватљива због:</p> <p>Тачком 3.2. Техничке спецификације и то подтачком 3.2. захтеване су између осталог врсте и количина добра и то за следеће позиције са редним бројем 7,11,и 13 са називом производа:</p> <p>7- VENTIL RAVNI ZAPORNI DN40 PN40-RUČNI SA PRIRUBNIČKIM SPOJEM..DUŽINA ZA UGRADNJU L-200MM PRAD-20BAR TRAD-200 C 11-VENTIL ZAPORNI RAVNI SA RUČNIM POG.DN15 NP320/IX PRAD186BAR TRAD540*C MAT.KUĆIŠTA:14MOV63(DIN) ZA CEV FI 22X5 13- VENTIL ZAPORNI SA PNEUMATSKIM POGONOM DN25 PN400 PMAX 186BAR,TMAX 540*C ,KRAJEVI NA ZAVARIVANJE FI 44,5X8</p> <p>Тачком 3.2. квалитет и техничке карактеристике (спецификације) предвиђено је да је понуђач дужан да за све позиције из техничке спецификације уз понуду приложи каталог или извод из каталога, којим се доказује да понуђена добра испуњавају конкурсном документацијом тражене техничке карактеристике. Понуђач је дужан да у каталог или изводу из каталога обележи добра која нуди тако што ће поред назива и података о добрима која нуди уписати редни број позиције из техничке спецификације (структуре цене).</p> <p>Такође, Техничком спецификацијом су предвиђене техничке карактеристике производа за позицију под рб.7 – понуђен је вентил Termovent SC VENS 1.0460/13Cr En 13709 En 1092-1 DN40 PN40 En 12516-1 3Eo En558-1.</p> <p>Увидом у извод из каталога, технички део комисије је утврдио да понуђени вентил није технички прихватљив из разлога што је тражена стелитизирана заптивна површина. Понуђен је вентил чији је материјал заптивне површине 13 Cr што не одговара траженом.</p> <p>Техничком спецификацијом су предвиђене техничке карактеристике производа за позицију под рб.11 – понуђен је вентил Termovent SC VHP DN15 PN500 1.7335/Stellite, BW EN 12516-1 Special raiting.</p> <p>Увидом у извод из каталога, технички део комисије је утврдио да понуђени вентил није технички прихватљив из разлога што не задовољава у погледу прописаних параметра prad=186bar, trad=540°C, понуђач је понудио вентил PN500, материјал кућишта 1.7335 чија је област примене за 550°C p=117,4bar.</p> <p>Техничком спецификацијом су предвиђене техничке карактеристике производа за позицију под рб.13 – понуђен је вентил Termovent SC VHP DN25 PN500 1.7335/Stellite, BW EN 12516-1 Special raiting.</p> <p>Увидом у извод из каталога, технички део комисије је утврдио да понуђени вентил није технички прихватљив из разлога што не задовољава у погледу прописаних параметра prad=186bar, trad=540°C, понуђач је понудио вентил PN500, материјал кућишта 1.7335 чија је област примене за 550°C p=117,4bar.</p>	14.888.187,00 динара без ПДВ-а



Одлука о додели Уговора

Ознака
формулара

QF-G-023

Број страна

3/4

	<p>На основу свега наведеног, утврђено је да понуђена добра не испуњавају потпуно све захтеве из техничке спецификације, због чега се понуда не може сматрати одговарајућом.</p> <p>Чланом 3. став 1. тачка 32. ЗЈН-а прописано је да је одговарајућа понуда она која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације.</p> <p>Чланом 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а одређено је да је прихватљива она понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.</p> <p>Чланом 107. став 1. ЗЈН-а одређено је да је наручилац дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде.</p> <p>На основу изложеног, утврђено је да понуда не испуњава потпуно све техничке спецификације, те се не може сматрати одговарајућом у смислу члана 3 став 1. тачка 32. ЗЈН. Понуда која није одговарајућа не може се сматрати прихватљивом у смислу члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а, а неприхватљиву понуду наручилац је дужан да одбије, сагласно члану 107.ЗЈН-а.</p>	
2.	<p>Понуда понуђача: PREDUZEĆE ZA POSREDOVANJE I PROMET SPARE PARTS INTERNATIONAL DOO, BEOGRAD (SAVSKI VENAC) је неприхватљива због:</p> <p>Тачком 3.2. Техничке спецификације и то подтачком 3.2. захтеване су између осталог врста и количина добра и то за следећу позицију са редним бројем 6 и називом производа VENTIL NEPOVRATNI RAVNI DN50 PN250 PRAD 220BAR TRAD 200°C MAT CEVI ST 45.8(DIN) FI 57X8</p> <p>Тачком 3.2. квалитет и техничке карактеристике (спецификације) предвиђено је да је понуђач дужан да за све позиције из техничке спецификације уз понуду приложи каталог или извод из каталога, којим се доказује да понуђена добра испуњавају конкурсном документацијом тражене техничке карактеристике. Понуђач је дужан да у каталог или изводу из каталога обележи добра која нуди тако што ће поред назива и података о доброма која нуди уписати редни број позиције из техничке спецификације (структуре цене).</p> <p>Техничком спецификацијом су предвиђене техничке карактеристике производа за позицију под рб.6 – понуђен је вентил Armatury Klad, Z16.2</p> <p>Увидом у извод из каталога, технички део комисије је утврдио да понуђени вентил неповратни није технички прихватљив из разлога што не задовољава у погледу прописаних параметра prad=220bar, trad=200°C. У достављеном изводу из каталога понуђени вентил за материјал 1.0460 може задовољити 210,1 bar што не одговара траженом 220bar.</p> <p>На основу свега наведеног, утврђено је да понуђено добро не испуњава потпуно све захтеве из техничке спецификације, због чега се понуда не може сматрати одговарајућом.</p>	14.831.208,00 динара без ПДВ-а



Одлука о додели Уговора

Ознака
формулара

QF-G-023

Број страна

4/4

Чланом 3. став 1. тачка 32. ЗЈН-а прописано је да је одговарајућа понуда она која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације.

Чланом 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а одређено је да је прихватљива она понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.

Чланом 107. став 1. ЗЈН-а одређено је да је наручилац дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде.

На основу изложеног, утврђено је да понуда не испуњава потпуно све техничке спецификације, те се не може сматрати одговарајућом у смислу члана 3 став 1. тачка 32. ЗЈН. Понуда која није одговарајућа не може се сматрати прихватљивом у смислу члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а, а неприхватљиву понуду наручилац је дужан да одбије, сагласно члану 107.ЗЈН-а.

5.Понуда понуђача, која није одбијена а евидентирана у табели „основни подаци о понуђачима“ под редним бројем: 3 је благовремена, Наручилац је није одбио због битних недостатака, одговарајућа је, не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и не прелази износ процењене вредности јавне набавке, па је као таква оцењена прихватљивом.

6.Оғизиром да је прибављена само једна прихватљива понуда, те да, у складу са чланом 107. став 2. ЗЈН, нема услова за рангирање понуда применом критеријума за доделу уговора одређеног у Позиву за подношење понуда и Конкурсној документацији, то Комисија, у случају кад је прибављена само једна прихватљива понуда, предлаже Наручиоцу, да у складу са чланом 107. став 3. ЗЈН донесе одлуку о додели уговора понуђачу Novamat d.o.o. Beograd-Čukarica, чија је понуда благовремена, одговарајућа и прихватљива, са понуђеном ценом у износу 14.946.905,00 динара без ПДВ-а.

На сннову наведеног одлучено је као у диспозитиву.

Празна поука:

У складу са чланом 149. став 6. Закона о јавним набавкама, Захтев за заштиту права може се поднети у року од десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.



Доступити: финансијском директору ТЕ-КО Костолац, Руководиоцу организационе целине за набавке и комерцијалне послове Огранка; Комисији, Архиви