	Одлука о додели Уговора	Ознака формулара	QF-G-023
		Број страна	1/5

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕ-КО КОСТОЛАЦ
 Улица Николе Тесле број 5-7
 Број: Е.05.01. - 22803/1-2020
 Костолац 15.01.2020

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.192621/30-16 од 25. 05. 2016. године - пречишћен текст) и члана 45. Правилника о уређивању поступка јавне набавке у Јавном предузећу „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.359310/1-18 од 20.07.2018. године), на основу Извештаја о стручној оцени понуда (број Е.05.01-716376/1-19 од 25.12.2019.године), финансијски директор Огранка ТЕ-КО Костолац, по Пуномоћју директора ЈП ЕПС број 12.01.40958/8-16 од 02.06.2016. године, у име и за рачун ЈП ЕПС, доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА бр.3100/0098/2019
ЈН (261/2019) ЈАНА 1517/2019


Уговор о јавној набавци добара вентили високог и средњег притиска додељује се понуђачу: PREDUZEĆE ZA POSREDOVANJE I PROMET SPARE PARTS INTERNATIONAL DOO, БЕОГРАД чија је Понуда, евидентирана код Понуђача под бројем 143-SPI-19-MS од 28.10.2019.год, благовремена, одговарајућа и прихватљива, са понуђеном ценом од 14.831.208,00 динара без ПДВ-а.

Ова одлука се објављује на Порталу управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца у року од три дана од дана доношења.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

- 1.Предмет јавне набавке добара је: Вентили високог и средњег притиска.
- 2.Процењена вредност јавне набавке износи: 15.765.040,00 динара без ПДВ-а.
- 3.Основни подаци о понуђачима су :

Ред. Бр	Назив	Адреса
1.	PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE REPRO-OPREMA DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU БЕОГРАД (ČUKARICA)	ул.Славонских бригада бр.26, Београд
2.	PREDUZEĆE ZA POSREDOVANJE I PROMET SPARE PARTS INTERNATIONAL DOO, БЕОГРАД (SAVSKI VENAC)	ул.Краља Милутина бр.28, Београд
3.	Novamat d.o.o. Beograd-Čukarica	ул.Лоле Рибара бр.120, Београд

	Одлука о додели Уговора	Ознака формулара	QF-G-023
		Број страна	2/5

Наручилац је дана 15.11.2019.год донео Одлуку о додели уговора Е.05.01.-185293/11-19 којом је понуда понуђача SPARE PARTS INTERNATIONAL DOO, BEOGRAD одбијена као неодговарајућа ,након чега је понуђач SPARE PARTS INTERNATIONAL DOO, BEOGRAD дана 22.11.2019.год поднео захтев за заштиту права, заведен под бр.1115-Е.05.01.-651301/1-2019 од 22.11.2019.

Наручилац је усвојио захтев за заштиту права и донео Решење о усвајању захтева за заштиту права бр. 1115-Е.05.01.-664649/1-2019 од 28.11.2019, којим је делимично поништио поступак јавне набавке.

Потом је у поновљеној фази стручне оцене понуда комисија упутила понуђачу SPARE PARTS INTERNATIONAL DOO, BEOGRAD захтев за додатним објашњењем понуде бр.1115-Е.05.01.-682865/1-2019 од 09.12.2019, у погледу појашњења достављеног сертификата PED 2014/68/EU modul H и то да ли се исти односи на опрему предметне набавке(а за позиције 1,6,8,9,10,11,12,13, и 14), а који је захтеван техничком спецификацијом.

Позвани понуђач је у захтеваном року доставио додатно појашњење понуде, те је технички део комисије исто узео у разматрање и оценио га је као технички одговарајуће.

4. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:

Ред. Бр.	Разлози за одбијање понуде	Понуђена цена
1.	<p>Понуда понуђача: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE REPRO-OPREMA DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD (ČUKARICA) је неприхватљива због:</p> <p>Тачком 3.2. Техничке спецификације и то подтачком 3.2. захтеване су између осталог врсте и количина добара и то за следеће позиције са редним бројем 7,11,и 13 са називом производа:</p> <p>7- VENTIL RAVNI ZAPORNI DN40 PN40-RUČNI SA PRIRUBNIČKIM SPOJEM...DUŽINA ZA UGRADNJU L-200MM PRAD-20BAR TRAD-200 C 11-VENTIL ZAPORNI RAVNI SA RUČNIM POG.DN15 NP320/IX PRAD186BAR TRAD540°C MAT.KUČIŠTA:14MOV63(DIN) ZA CEV FI 22X5 13- VENTIL ZAPORNI SA PNEUMATSKIM POGONOM DN25 PN400 PMAX 186BAR,TMAX 540°C ,KRAJEVI NA ZAVARIVANJE FI 44,5X8</p> <p>Тачком 3.2. квалитет и техничке карактеристике (спецификације) предвиђено је да је понуђач дужан да за све позиције из техничке спецификације уз понуду приложи каталог или извод из каталога, којим се доказује да понуђена добра испуњавају конкурсном документацијом тражене техничке карактеристике. Понуђач је дужан да у каталог или изводу из каталога обележи добра која нуди тако што ће поред назива и података о добрима која нуди уписати редни број позиције из техничке спецификације (структуре цене).</p> <p>Такође, Техничком спецификацијом су предвиђене техничке карактеристике производа за позицију под рб.7 – понуђен је вентил</p>	<p>14.888.187,00 динара без ПДВ-а</p>



Одлука о додели Уговора

Ознака
формулара

QF-G-023

Број страна

3/5

Termovent SC VENS 1.0460/13Cr En 13709 En 1092-1 DN40 PN40 En 12516-1 3Ео En558-1.

Увидом у извод из каталога, технички део комисије је утврдио да понуђени вентил није технички прихватљив из разлога што је тражена стелитизирана заптивна површина. Понуђен је вентил чији је материјал заптивне површине 13 Cr што не одговара траженом.

Такође, Техничком спецификацијом су предвиђене техничке карактеристике производа за позицију под рб.11 – понуђен је вентил Termovent SC VHP DN15 PN500 1.7335/Stellite, BW EN 12516-1 Special rating.

Увидом у извод из каталога, технички део комисије је утврдио да понуђени вентил није технички прихватљив из разлога што не задовољава у погледу прописаних параметра $p_{rad}=186\text{bar}$, $t_{rad}=540^{\circ}\text{C}$, понуђач је понудио вентил PN500, материјал кућишта 1.7335 чија је област примене за 550°C $p=117,4\text{bar}$.

Такође, Техничком спецификацијом су предвиђене техничке карактеристике производа за позицију под рб.13 – понуђен је вентил Termovent SC VHP DN25 PN500 1.7335/Stellite, BW EN 12516-1 Special rating.

Увидом у извод из каталога, технички део комисије је утврдио да понуђени вентил није технички прихватљив из разлога што не задовољава у погледу прописаних параметра $p_{rad}=186\text{bar}$, $t_{rad}=540^{\circ}\text{C}$, понуђач је понудио вентил PN500, материјал кућишта 1.7335 чија је област примене за 550°C $p=117,4\text{bar}$.


На основу свега наведеног, утврђено је да понуђена добра не испуњавају потпуно све захтеве из техничке спецификације, због чега се понуда не може сматрати одговарајућом.

Чланом 3. став 1. тачка 32. ЗЈН-а прописано је да је одговарајућа понуда она која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације.


Чланом 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а одређено је да је прихватљива она понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.

Чланом 107. став 1. ЗЈН-а одређено је да је наручилац дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде.

На основу изложеног, утврђено је да понуда не испуњава потпуно све техничке спецификације, те се не може сматрати одговарајућом у смислу члана 3 став 1. тачка 32. ЗЈН. Понуда која није одговарајућа не може се сматрати прихватљивом у смислу члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а, а неприхватљиву понуду наручилац је дужан да одбије, сагласно члану 107.ЗЈН-а.

	Одлука о додели Уговора	Ознака формулара	QF-G-023
		Број страна	4/5

Ред. Бр.	Разлози за одбијање понуде	Понуђена цена
3.	<p>Понуда понуђача: Novamat d.o.o. Beograd-Џукарица је неприхватљива због:</p> <p>Тачком 3.2. Техничке спецификације и то подтачком 3.2. захтеване су између осталог врсте и количина добара и то за следеће позиције са редним бројем 10,13 и 14 са називом производа:</p> <p>10- VENTIL ZAPORNI RAVNI SA PNEUMAT.POGONOM DN15,NP160 ON/OF, PRAD.60BARA,TRAD.540C, KRAJEVI NA ZAVARIVANJE FI-22X5,DIN3239.</p> <p>13- VENTIL ZAPORNI SA PNEUMATSKIM POGONOM DN25 PN400 PMAX 186BAR, TMAX 540°C ,KRAJEVI NA ZAVARIVANJE FI 44,5X8.</p> <p>14- VENTIL ZAPORNI SA PNEUMATSKIM POGONOM, DN32PN160 PMAX 60BAR, TMAX 475°C , KRAJEVI NA ZAVARIVANJE FI 38X3</p> <p>Тачком 3.2. квалитет и техничке карактеристике (спецификације) предвиђено је да је понуђач дужан да за све позиције из техничке спецификације уз понуду приложи каталог или извод из каталога, којим се доказује да понуђена добра испуњавају конкурсном документацијом тражене техничке карактеристике. Понуђач је дужан да у каталог или изводу из каталога обележи добра која нуди тако што ће поред назива и података о добрима која нуди уписати редни број позиције из техничке спецификације (структуре цене).</p> <p>Такође, Техничком спецификацијом су предвиђене техничке карактеристике производа за позиције са редним бројем 10,13 и 14.</p> <p>Под рб.10,13 и 14 - понуђени су вентили FAGSA 674BNP+POLNA.</p> <p>Увидом у извод из каталога, технички део комисије је утврдио да понуђени вентили запорни неповратни са пнеуматским погоном нису технички прихватљиви из разлога што није достављен прорачун одабира сила, а како је било захтевано конкурсном документацијом, као и чињеницу да потврда усаглашености за позицију 1 из конкурсне документације се не односи на захтевани модел и да иста није важећа.</p> <p>На основу свега наведеног, утврђено је да понуђено добро не испуњава потпуно све захтеве из техничке спецификације, због чега се понуда не може сматрати одговарајућом.</p> <p>Чланом 3. став 1. тачка 32. ЗЈН-а прописано је да је одговарајућа понуда она која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације.</p> <p>Чланом 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а одређено је да је прихватљива она понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава нити условљава</p>	<p>14.946.905,00 динара без ПДВ-а</p>

	Одлука о додели Уговора	Ознака формулара	QF-G-023
		Број страна	5/5

<p>права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.</p> <p>Чланом 107. став 1. ЗЈН-а одређено је да је наручилац дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде.</p> <p>На основу изложеног, утврђено је да понуда не испуњава потпуно све техничке спецификације, те се не може сматрати одговарајућом у смислу члана 3 став 1. тачка 32. ЗЈН. Понуда која није одговарајућа не може се сматрати прихватљивом у смислу члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а, а неприхватљиву понуду наручилац је дужан да одбије, сагласно члану 107.ЗЈН-а.</p>	
--	--


5. Понуда понуђача, која није одбијена а евидентирана у табели „основни подаци о понуђачима“ под редним бројем: 2 је благовремена, Наручилац је није одбио због битних недостатака, одговарајућа је, не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и не прелази износ процењене вредности јавне набавке, па је као таква оцењена прихватљивом.

6. Обзиром да је прибављена само једна прихватљива понуда, те да, у складу са чланом 107. став 2. ЗЈН, нема услова за рангирање понуда применом критеријума за доделу уговора одређеног у Позиву за подношење понуда и Конкурсној документацији, то Комисија, у случају кад је прибављена само једна прихватљива понуда, предлаже Наручиоцу, да у складу са чланом 107. став 3. ЗЈН донесе одлуку о додели уговора понуђачу PREDUZEĆE ZA POSREDOVANJE I PROMET SPARE PARTS INTERNATIONAL DOO, BEOGRAD (SAVSKI VENAC), чија је понуда благовремена, одговарајућа и прихватљива, са понуђеном ценом у износу 14.831.208,00 динара без ПДВ-а.


На основу наведеног одлучено је као у диспозитиву.

Правна поука:

У складу са чланом 149. став 6. Закона о јавним набавкама, Захтев за заштиту права може се поднети у року од десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД



 Милан Лаковић
 Финансијски директор
 ТЕ-КО Костолац

Доставити: финансијском директору ТЕ-КО Костолац, Руководиоцу организационе целине за набавке и комерцијалне послове Огранка, Комисији, Архиви