	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QФ-Г-029
		Број страна	1/2

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК КОСТОЛАЦ
Улица Николе Тесле број 5-7
Број: E.05.01 - 559182/11-2019
Костолац, 14.10.2019.год.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3100-0098-2019 – Вентили високог и средњег притиска на захтев заинтересованог лица, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**

Бр.1.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

Питање бр.1: Pozicija1: Da li je dozvoljeno ponuditi standardnu ugradnu meru od 300 mm?

Одговор бр.1: Наручилац прихвата и уградну меру од 300 mm.

Питање бр.2: Pozicije 1, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14: Da li je potrebno dostaviti PED 2014/68/EU modul H za tip proizvoda koji se nudi: odvajači kondenzata, zaporni ventili visokog pritiska...?

Одговор бр.2: За наведене позитије неопходно је доставити копије важећих сертификата PED 2014/68/EU modul H за тип производа који се нуди: одвајачи кондензата, запорни вентили високог притиска, при чему је битно да се у сертификату или приложеном анексу јасно и недвосмислено може утврдити да се modul H односи на поменућу опрему.

Питање бр.3: Pozicija 8: Da li možemo ponuditi pogon prema preporuci proizvođača ventila što bi ovde bio Auma SA 10.2 za koji ste naveli momentno područje, a u opisu piše Auma SA14.2?


Одговор бр.3: Наручилац прихвата погон који ће за наведени вентил бити одабран према препоруци произвођача, Auma SA10.2 или одговарајући за који је наведено моментно подручје.

Питање бр.4: Za pozicije 6-14: Navedene PN norme i krajevi za zavarivanje nisu usaglašeni prema važećim standardima. Da li je dozvoljeno ponuditi ventile bez PN norme a prema parametrima i PT dijagramu?

Одговор бр.4: Наведене DN-PN норме су информационог карактера, параметри којима понуђачи треба да се воде приложени су у додатном техничком опису за сваку шифру производа.

Питање бр.5: Za pozicije 3-5: Prema parametrima kućište kugli može da bude od sivog liva. Prema funkciji preporuka je čelično kućište sa prohromskom kuglom. Molim vas da precizirate materijal zbog uporedivosti ponuda?

Одговор бр.5: За наручиоца је прихватљив материјал сиви liv.

 ЕПС	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QФ-Г-029
		Број страна	2/2

Питање бр.6: За pneumatske ventile: да ли је потребно nuditi filter reducirе са manometrима?

Одговор бр.6: За ventile са pneumatskim pogonима није потребно nuditi filter reducirе са manometrима.

Наведена појашњења сматрају се саставним делом конкурсне документације за предметну јавну набавку.

КОМИСИЈА
