	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	1/2

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕ-КО КОСТОЛАЦ
Улица: Николе Тесле број: 5-7
Број: Е0501-5162411-2020

Костолац 22.10.2020.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **3100/0293/2020**, за набавку **ОПРЕМА ЗА МЕРЕЊЕ ПРИТИСКА**, на захтев заинтересованог лица, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Бр.6.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева обајављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, следеће информације, односно појашњења:

Питање бр.1

molim Vas za dodatna pojašnjenja u vezi **JN br. 3100/0293/2020 - Oprema za merenje pritiska**, kroz odgovore na sledeća pitanja:

- 1) Za poziciju br. 46 je zahtevano: **"VENTIL MANOMETAR MUŠKO-MUŠKI PN25 G1/2 MESING -10C +180C"**, a u tehničkim karakteristikama je navedeno **"..Kat. ozn. N 003.19.000 (Schneider Armaturen)"**. Po datim tehničkim karakteristikama iz kataloga *Schneider Armaturen*, radi se o manometarskoj slavini gde je ulaz G1/2" Muški (strana procesa), a izlaz obrtni G1/2" Ženski (strana manometra). *Molim razjašnjenje.*

Одговор бр.1. : Potrebno je ponuditi ventil manometarski sa kat. ozn. N 003.19.000 (Schneider Armaturen), navedeno u tehničkim karakteristikama predmetne nabavke.


Питање бр.2

- 2) Za poziciju br. 49 je zahtevano: **"VENTIL TROBLOČNI PN 420 DN 5 SA KRAJEVIMA 14X2,5MM MATERIJAL ST 1,5415 DIN 61518"**, a u tehničkim karakteristikama je navedeno **"..Materijal kućišta 1.0460.. ..Kat. ozn. S 541.36.133 (Schneider Armaturen)"**. Po datim tehničkim karakteristikama iz kataloga *Schneider Armaturen*, radi se o manifoldu sa 3 ventila kojima se upravlja ručnim točkicama, u materijalu 1.0460. *Molim razjašnjenje.*

Одговор бр.2. Potrebno je ponuditi ventil trobločni sa kat. ozn. S 541.36.133 (Schneider Armaturen), navedeno u tehničkim karakteristikama predmetne nabavke.

Питање бр.3

- 3) Za poziciju br. 42 je zahtevano: **"TRANSMITER DIFERENCIJALNOG PRITISKA OPSEG -2 DO 2 BARA, STATIČKI PRITISAK 420 BAR, HART DVOŽIČNO NAPAЈANJE, SIL 3"**, a u tehničkim karakteristikama je navedeno **"PMD75-ABA8H11BAAA"**, što ne uključuje SIL sertifikat. Da bi SIL sertifikat bio uključen

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	2/2

porudžbeni kod treba da bude "PDM75-ABA8H11BAAE". U suprotnom treba obrisati "..SIL 3.." kao zahtev. Molim razjašnjenje.

Одговор бр.3. : Потребно је понудити transmitter диференцијалног притиска без SIL 3 сертификата, наведено у техничким карактеристикама предметне набавке.

Питање бр.4 .

- 4) Za poziciju br. 35 je u tehničkim karakteristikama navedeno: **"..Procesni priključak: flanša DIN EN 61518.."**. U tehničkim karakteristikama je naveden i porudžbeni kod **"..7MF4533-1DA12-2AB6"**, čime je definisan procesni priključak: **1/4"-18 NPT sa flanšnom konekcijom 7/16"-20 UNF po IES 61518 / DIN EN 61518**. Molim razjašnjenje.

Одговор бр.4. Traži se procesni priključan opisan narudžbenim kodom, definisan konkursnom dokumentacijom предметне набавке.

Питање бр.5.

- 5) Za poziciju br. 36 je u tehničkim karakteristikama navedeno: **"..Procesni priključak: flanša DIN EN 61518.."**. U tehničkim karakteristikama je naveden i porudžbeni kod **"..7MF4433-1CA22-2AB6"**, čime je definisan procesni priključak: **1/4"-18 NPT sa flanšnom konekcijom 7/16"-20 UNF po IES 61518 / DIN EN 61518**. Molim razjašnjenje.

Одговор бр.5. Traži se procesni priključan opisan narudžbenim kodom, definisan konkursnom dokumentacijom предметне набавке.

Питање бр.6.

- 6) Za poziciju br. 37 je zahtevano: **"REDUCIR, UNUTR. NAVOJ M12X1,5, SPOLJNI R1/2" KONIČNI"**. Da li mora biti konični priključak **R1/2" (BSPT 1/2")** ili je prihvatljivo ponuditi ravni priključak **G1/2" (BSPP 1/2")**?

Одговор бр.6. Naručilac ostaje pri uslovima definisanim konkursnom dokumentacijom предметне набавке.

Наведена појашњења сматрају се саставним делом конкурсне документације за предметну јавну набавку.

У складу са наведеним појашњењима Комисија ће исте објавити на Поталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА

